



**Tingimärke**

- Projekteeritud komplektalaiaem
- Projekteeritud MP maakaabeliliin
- Projekteeritud KP maakaabeliliin
- Projekteeritud katsetoru (1250 N)
- Projekteeritud katsetoru (750 N)
- Demonteeritav KP õhuliin
- Raadamisala

- Olev MP õhuliin
- Olev MP kaabel
- Olev gaasitorustik
- Olev sidekanalisatsioon
- Olev sildakaabel
- Olev KP kaabel
- Katastrüksuse piir

**Märkused:**

- Enitusõud toimuvad teade nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 katseviiside ja teemaal.
- Kaabi vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
- Kaabi vähim sügavus mulde niivast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

**Kasutatud materjal:**

1. Geolus - Kivilanuk OU (lööb nr. 10385G) 07.2023

**Projekti** Rõpna-Leevaku 10 KV fildri rekonstrueerimine Rõpna vallas Põlvamaal (II etapp)

**Kõrgused EH2000 süsteemis**

Joonis nr.	Joonise nr.	Tallaja
Asendiplaani vaated 5-7	IP6203-K2-1	Enfert Connect OÜ

Joonis nr.	Projekteeris	Kontrollis	Projektsuhtis	Mooduleva	Sihtandum	Kaali	Uhi	Uhi	
	K Kangro	K Kangro		25.08.2023	3172 53045971	3172 53045971	M 1:500		
	LEONHARD WEISS OÜ	LEONHARD WEISS OÜ		E-post: esona@leonhard-weiss.com	Tel: +372 601 2285	Registreeritud: 12082348		4	12