


PLAAN. MÕÕTKAVA 1:500



78401:101:2985
Tööstuse tn 56a

Päikesepaneeli suund SW ca 224°.

Olemasoleva reoveekollektori kõrvale paigaldada ilma võrguühendusega autonoomne elektrikilp. Kilp valmistada vastavalt joonisele EL-7-001. Kilpi paigaldada reovee koguse mõõteseade, toiteks akud ning PV-paneeli ühendus läbi laadimisadapteri. Kilp ja muud metallist pingealtid juhtivad osad maandada maandusvardaga.

78401:101:0685
Tööstuse tn 56

Päikesepaneel kinnitada ol.ol reoveekollektori õhutustoru külge AISI 316 roostevabast terasest metallvarda ja kinnititega maapinna suhtes risti. Vt. ka vaade A-A jooniselt EL-5-001.


78408:807:0083
Tööstuse tänav T11

VÄLJAVÕTE PLAANIST. MÕÕTKAVA 1:80

Olemasoleva reoveekollektori kõrvale paigaldada ilma võrguühendusega autonoomne elektrikilp. Kilp valmistada vastavalt joonisele EL-7-001. Kilpi paigaldada reovee koguse mõõteseade, toiteks akud ning PV-paneeli ühendus läbi laadimisadapteri. Kilp ja muud metallist pingealtid juhtivad osad maandada maandusvardaga.

Päikesepaneel kinnitada ol.ol reoveekollektori õhutustoru külge AISI 316 roostevabast terasest metallvarda ja kinnititega maapinna suhtes risti. Vt. ka vaade A-A jooniselt EL-5-001.

Päikesepaneeli suund SW ca 224°.



MÄRKUSED:

- Koordinaadid joonistel on L-EST97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
- Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.
- Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.
- Tagada olemasolevate tehnorajatiste säilimine ja funktsionaalsus.

Valmis pakkumiseks				
Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev
NOVARC Novarc Group AS Reg. kood 10226774 A.H.Tammsaare tee 92 10621 Tallinn novarc@novarc.ee				
Teostas: Gerd Herman Veeber		Objekt TALLINNA VESI AS TUNNELKOLLEKTORIL PAIKNEVA REOVEEKOGUSE MÕÕTESEADME TOITE TAGAMINE Tööstuse tn 56, Põhja-Tallinna LO, Tallinn		Kuupäev 26.03.2025
		Joonis Tugevvoolupaigaldis Plaan		Mõõt 1:500
Vastutav spetsialist: Martin Mäsak				Lehti kokku 1
Vastutav projektijuht: Gerd Herman Veeber				Leht 1
Projekt 1765-1	Staadium PÕHIPROJEKT	Dokument EL-4-001	Vers. 01	