

27202:001:0784  
Koilla

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus  
- Nr: MPL418158  
- AXPk4G50, L<sub>TRASS</sub>= 269m, L<sub>KAABEL</sub>=291m  
- Ø110mm, 750N, L<sub>TRASS</sub>= 269m, L<sub>TORU</sub>=279m  
- Sügavus: min 1,2m

27302:002:0028  
Hooldekodu

OI.olev mast M8  
- Hargnemisklemmid SL4.21+SP15 (4 kmpl)  
- Allaviik r/b mastile (1 kmpl)  
- Kaablikaitseraud (1 kmpl)  
- Masti maandus (1 kmpl)

Asendatav mast M7 koos tugegeda  
- Puitpost, tanalith immutus, klass 3, L=10m (3tk)  
- Mastimüts SP18 (1 tk)  
- Mastitoe kinnitussõlm SH167.30 (2 kmpl)  
- Kandekons SOT21 (1tk)  
- Ankruskamber SO118.1201S (1tk)  
- Paljasjuhtme traaversi komplekt isolaatoritega (2 kmpl)  
- Hargnemisklemmid SL4.21+SP15 (8 kmpl)  
- Masti maandus (1 kmpl)  
- Vajadusel eemaldada võsa!


Asendatav 0,4kV õhuliin (AJ "Tuulemäe" - M7)  
- AMKA 3x120+95, L<sub>TRASS</sub>=327m, L<sub>KAABEL</sub>=337m

Asendatav mast M6  
- Puitpost, tanalith immutus, klass 3, L=10m (1tk)  
- Mastimüts SP18 (1 tk)  
- Kandekons SOT21 (1tk)  
- Kandekamber SO130 (1tk)  
- Vajadusel eemaldada võsa!

#### MÄRKUSED:

1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest nr: 457608.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:  
- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11099G; kuupäev: 30.11.2023.  
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)
3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

Tellija: Enefit Connect OÜ			Address: Päevalille 2-2, Ulenurme Tartumaa, 61714 TEL002388		Kuupäev: 14.12.2023 Töö nr: 23-163 Joon nr: EL-01 Mõõtkava: M 1:500 /A2 Lehekülj: 2/4
Töö nimetus:	Kohtlapõllu kinnistu liitumine elektrivõrguga, Undla küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Tööprojekt LC0173		Reg nr: 12688881 Telefon: +372 55 341 19 E-post: jaanus@stromtec.ee		
Joonise nimetus:	Asendiplaan		Projekteeris: T. Liiber (56855114)		



TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4kV maakaabel
	Projekteeritud 750N kaabliakitsetoru
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud rippkeerdkaabel
	Õhuliinimast(puit)
	Õhuliinimasti tugi
	Kinnistu piir
	Maanduspaigaldis

27302:002:0015  
Niinesalu

X = 6580450  
Y = 6200200

X = 6580500

27302:002:0016  
Niinesalu

Asendatav mast M6  
- Puitpost, tavaline immutus, klass 3, L=10m (1tk)  
- Mastimüts SP18 (1 tk)  
- Kanekonks SOT21 (1tk)  
- Kaneklamber SO130 (1tk)  
- Vajadusel eemaldada võsa!

Asendatav mast M5  
- Puitpost, kresoot immutus, klass 3, L=10m (1tk)  
- Mastimüts SP18 (1 tk)  
- Kanekonks SOT21 (1tk)  
- Kaneklamber SO130 (1tk)

Asendatav mast M4  
- Puitpost, kresoot immutus, klass 3, L=10m (1tk)  
- Mastimüts SP18 (1 tk)  
- Kanekonks SOT21 (1tk)  
- Kaneklamber SO130 (1tk)

Asendatav mast M3  
- Puitpost, kresoot immutus, klass 3, L=10m (1tk)  
- Mastimüts SP18 (1 tk)  
- Kanekonks SOT21 (1tk)  
- Kaneklamber SO130 (1tk)

Asendatav mast M2  
- Puitpost, kresoot immutus, klass 3, L=10m (1tk)

#### MÄRKUSED:

- Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest nr: 457608.
- Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:  
- Geodeetiliselt alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11099G; kuupäev: 30.11.2023.  
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)
- Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
- Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
- Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

Tellija:			Aadress: Päevalille 2-2, Ulenurme Tartumaa, 61714 TEL002388		Kuupäev: 14.12.2023	
Enefit Connect OÜ			MTR: 12688881 Reg nr: +372 55 341 19 E-post: jaanus@stromtec.ee		Töö nr: 23-163 Joon nr: EL-01	
Töö nimetus:		Kohtlappõllu kinnistu liitumine elektrivõrguga, Ündla küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Tööprojekt LC0173		Mõõtkava: M 1:500 /A2		
Joonise nimetus:		Asendiplaan		Projekteeris: T. Liiber (56855114)		Lehekülj: 3/4
				Kontrollis: J. Kaldoja		



X = 6580450  
090029 = A



Asendatav mast M4  
- Puitpost, kresoot immutus, klass 3, L=10m (1tk)  
- Mastimüts SP18 (1 tk)  
- Kandeakons SOT21 (1tk)  
- Kandeaklamber SO130 (1tk)

Asendatav mast M3  
- Puitpost, kresoot immutus, klass 3, L=10m (1tk)  
- Mastimüts SP18 (1 tk)  
- Kandeakons SOT21 (1tk)  
- Kandeaklamber SO130 (1tk)

27302:002:0016  
Niinesalu

Asendatav mast M2  
- Puitpost, kresoot immutus, klass 3, L=10m (1tk)  
- Mastimüts SP18 (1 tk)  
- Kandeakons SOT21 (1tk)  
- Kandeaklamber SO130 (1tk)  
- Vajadusel eemaldada võsa!


X = 6580350  
091029 = A

Asendatav 0,4kV õhuliin (AJ "Tuulemäe" - M7)  
- AMKA 3x120+95, L<sub>TRASS</sub>=327m, L<sub>KAABEL</sub>=337m

Asendatav mast M1 koos toega  
- Puitpost, tanalith immutus, klass 3, L=10m (2tk)  
- Mastimüts SP18 (1 tk)  
- Mastitoe kinnitussõlm SH167.30 (1 kmpl)  
- Kandeakons SOT21 (2tk)  
- Ankraklamber SO118.1201S (2tk)  
- Masti maandus (1 kmpl)  
- Vajadusel eemaldada võsa!

Ol.olev alajaam "Tuulemäe"


X = 6580300  
001029 = A



TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4kV maakaabel
	Projekteeritud 750N kaabliakitsetoru
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud rippkeerdkaabel
	Õhuliinimast(puit)
	Õhuliinimasti tugi
	Kinnistu piir
	Maanduspaigaldis

MÄRKUSED:

1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest nr: 457608.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:  
- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11099G; kuupäev: 30.11.2023.  
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)
3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnoarajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnoarajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
4. Kaablite ristumisel teiste tehnoarajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

Tellija: Enefit Connect OÜ				Address: Päevalille 2-2, Ulenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 55 341 19 E-post: jaanus@stromtec.ee		Kuupäev: 14.12.2023 Töö nr: 23-163 Joon nr: EL-01	
Töö nimetus:		Koitiapõllu kinnistu liitumine elektrivõrguga, Ündla küla, Kadriina vald, Lääne-Viru maakond Tööprojekt LC0173				Mõõtkava: M 1:500 /A2	
Joonise nimetus:		Asendiplaan		Projekteeris: T. Liiber (56855114)		Lehekülj: 4/4	
				Kontrollis: J. Kaldoja			