



- Märkused:
- Lähteülesanne nr. IP6072.
 - Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele ja 750N tonusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja teha nõuetekohane vahetõrjevõrk. Ristumisel teiste tehnovõrkudega lähemal kui 2m kaevata kaevik.
 - Peale kaevetööde lõppu taastada lõpetele eelnenud olukord. Taastada kattid.
 - Paigaldus- ja ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide koostööst esitatud nõuetest.

Projekt Jahimehe alajaama fiidri F3 rekonstrueerimine, Sipe küla, Kambja vald, Tartumaa		Tellijä Elektrilevi OÜ
Joonise nr Elektrivõrgu plaan		Joonise nr IP6072-1
Projektants Erki Juurikas	Möökkava Tel. 58001668	M 1:500
Projektijuh Erki Juurikas	Staadium	Tööprojekt
Kontrollis Keio Altoja	Keel EST	Leht 1
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Leht 1