



- Märkused:
- 11m pikkused mastid paigaldada 2m sügavusele, 14m pikkused mastid 2,5m sügavusele.
 - Töid teostades suhtuda heaperemehelikult olemasolevasse haljastusse.
 - Rikutud katted taastada endisele tasemele peale tööde lõppemist.
 - Sädemike sädevahed tuleb reguleerida pikkusele 150 mm. Keskmise faasi sädevahemik tuleb monteerida teisele poole traaversit

TINGMÄRGID							
				Tähis	Kuupäev	Projekteerija	Muudatuse kirjeldus
						Tellija	Projekti nr.
						Elektrilevi OÜ	IP6976
						Töö nimi	Joonise nr.
						Kose piirkonnas KP liinilõigu asendamine	EL-4-01-1
						staadium	leht/lehti
						TP	1/1
						Mõõtkava	1:2000;A3
						Joonise nimi	
						Asendiplaan	