



TINGMÄRKIDE SELETUS


V11.3	Valgusti jrk. nr.
6/20W	posti kõrgus/valgusti valgusallika võimsus
	Projekteeritud välisvalgustuse üldvalgusti metallpostil
L1 L3 L2	Valgusti toitefaas
	Korduvmaanduspaigaldis $R_m < 100 \text{ oomi}$

VALGUSTITE LOETELU

Schröder – IZYLUM LT 1 / 5307 / 10 LEDs 600mA WW 730 20W / / 542362

MÄRKUSED

Valgustite numeratsiooni aluseks on võetud OÜ TEE–GEODEESIA (töö nr. TG1122TEO) olemasoleva valgustusvõrgu teostusjoonisel toodud numeratsioon.

Muudatus	Kirjeldus		Nimi	Alkiri
Mõõtkava:	Staadium: PP	Eriala: EL	Objekti aadress: Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond	
ELCAD: Tellija: Narva Linnavalitsus	Valgustusvõrgu skeem		Töö nimetus: Punga tee teede ja tehnovõrkude projekt. Välisvalgustus	
Joonise nimetus:			 OÜ ELTAM, Mammaste, Põlva 63309 Tel. 079 93 012 reg. 10533430 EL10533430-0001 16.09.2002	
Töö number: 01106-24	Joonise number: EL-2	Jooniste nr (arv):	Projekteeris: Mati Ivandi	Kuupäev: 25.06.2024.a.
			Vastutaja: Evo Sirendi	