



Raido Rebane  
Leonhard Weiss OÜ  
r.rebane@leonhard-weiss.com

Teie 30.10.2024

Meie 14.11.2024 nr 7.1-2/24/18444-3

**Pärna tee 12 elektriliitumise  
projekti kooskõlastamine  
riigitee nr 3 kaitsevööndis**

Olete taotlenud Transpordiameti ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 3 kohast nõusolekut tehnovõrkude ehitusprojektile **riigitee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee** kaitsevööndisse km 143,85. Projektiga kavandatakse maakaabli, liitumis- ja jaotuskilbi paigaldamine Pärna tee 12 (katastritunnusega 28301:001:2158) kinnistule, riigitee alusele maale rajatise ei kavandata.

Võttes aluseks EhS § 70 lg 3, **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt Leonhard Weiss OÜ tööle nr LC2648 „Pärna tee 12 kinnistu elektriliitumine Külitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond“. Nõusolek tugineb asjaolule, et projekti realiseerimisest huvitatud isik ja tehnovõrgu omanik on nõus arvestama Transpordiameti poolt esitatud ettepanekute ja järgmiste nõuetega:

1. On koostamisel riigitee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee km 138,4 – 152,0 Tartu - Nõo lõigu 2 + 2 sõidurajaga maantee põhiprojekt. Teeprojektiga kattuv alal ei ole elektrirajatise ehitamisel kõrvalekalded projektist lubatud.
2. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed ega selle korra kohast kasutamist. Juhul kui tööde tegemine võib riigiteel liiklejaid ohustada mistahes viisil, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda [liiklusseaduse](#) § 7<sup>1</sup> lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Riigiteel liikluskorralduse ajutiseks muutmiseks on vajalik liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee omaniku nõusolek.
3. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
4. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
5. Töövõtjal näha ette paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastamine ning kahjustatud teerajatiste taastamine.

Järelevalvet esitatud nõuete täitmise üle riigitee kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet ehitusseadustikus kehtestatud korras.

Käesolev nõusolek kehtib kaks aastat.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan

Seletuskiri

Ruth Koppel

59127652, Ruth.Koppel@transpordiamet.ee