



TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang
Nr 9.3-2/25/1632-7

Hinnangu koostamise kuupäev: **31.03.2025**

Hinnangu taotleja: **ForKids OÜ, registrikood 16651484, Linnamäe tee 3, 13912 Tallinn**

(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: **ForKids OÜ, registrikood 16651484, Linnamäe tee 3 (ruumid nr 1-11, 14-24 ja 30), 13912 Tallinn**

(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): **Igapäevaelu toetamise teenus**

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- andmed hinnatavate maa-ala, hoonete, ja ruumide sisustuse kohta
- joogivee analüüs
- valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused
- ruumiplaanid
- töötajate tervisetõendid
- 21.02.2024 äriruumi üürileping nr L1-01-02/2024
- 03.04.2018 kasutusluba nr 1812371/04007
- volikiri

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- sotsiaalhoolekande seadus
- rahvatervise seadus
- nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- tarbijakaitseseadus
- sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“
- sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“
- sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“
- sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeametuse tervisekaitsenõuded“
- sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 määrus „Täiskasvanute hoolekandeametuse tervisekaitsenõuded“
- sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeametuses“
- sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574

Terviseohutuse hinnang¹

ForKids OÜ planeerib pakkuda korraga kuni 39-le kliendile igapäevaelu toetamise teenust aadressil Linnamäe tee 3, Tallinn.

Hoonesse sissepääsul on arvestatud liikumispuudega inimeste vajadustega: sissepääs on maapinnaga tasane ning hoones on korruste vaheliseks liikumiseks liftid. Teenuse osutamise ruumides on inva-tualettruum.

Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse kuuekorruselise hoone II korrusel ruumides nr 1-11, 14-24 ja 30. Teenuse osutamise ruumide koosseisu kuuluvad: garderoob/ooteala, 11 kabinetti, köök ja puhkeruum klientidele, töötajate riietusruum, töötajate kabinet, töötajate puhkeruum, töötajate tualettruum ning lukustatav koristusvahendite ruum koos laoga. Klientide kasutada on kokku 3 tualettruumi kätepesuvalamuga (sh. inva-tualettruum ja 1 dušinurgaga tualettruum).

Kabinetid nr 19–21 (pindaladega 10,8–11,0 m²) ja füsioteraapiakabinet (pindalaga 41,0 m²) on planeeritud korraga kuni 2-le kliendile. Kabinetid nr 18 ja 22–24 (pindaladega 14,2–14,4 m²) on planeeritud korraga kuni 4-le kliendile ning kabinet nr 17 (pindalaga 16,3 m²) on planeeritud korraga kuni 7-le kliendile.

Lisaks on olemas muusikateraapia kabinet nr 16 (pindalaga 15,1 m²) ja tunnetustuba nr 15 (pindalaga 15,0 m²), mis on planeeritud individuaalteenusena. Klientidele mõeldud köök/tegevustoas (pindalaga 14,2 m²) viiakse läbi grupitegevusi kuni 6-le kliendile.

Kõikides kabinetides (v.a füsioteraapiaruum nr 10) on kätepesuvalamud. Füsioteraapiaruumi vahetus läheduses on 2 tualettruumi kätepesuvõimalusega. Lisaks on teenuse osutamise ruumides 1 duširuum klientidele.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

Kabinettides nr 17-24 on loomulik valgus, muusikateraapia ruumis nr 16, tunnetustoas nr 15, füsioteraapiaruumis nr 10, klientide puhketoas nr 14 ja köögis nr 6 puudub loomulik valgus.

Kõikides ruumides on sundventilatsioon, kuid kabinettides nr 18, 22 ja 24 on lisaks avatav aken ruumide tuulutamiseks.

Kliendid viibivad teenusel kell 9.00-16.00. Kell 13 on planeeritud lõunasöök. Tegevusjuhendajad (või kokkuleppel lapsevanemad) viivad teenusel viibiva kliendi samas majas asuvasse kohvikusse. Lisaks valmistatakse koos tegevusjuhendajatega lihtsamaid toite köögis nr 6 ning päeva jooksul on võimalus kliendil süüa enda kaasavõetud toitu puhkeruumis nr 14.

Esitatud ruumide tehnisvalgustuse tugevused ja ruumide tehnoseadmete poolt tekitatavad müratasemed vastavad nõuetele. Esitatud ruumide sundventilatsiooni õhuhulgad vastavad nõuetele. Esitatud joogivee analüüs vastab kehtivatele tervisekaitse nõuetele analüüsitud parameetrite osas.

Esitati 26 kehtivat tervisetõendit nakkushaiguste suhtes, mis lubavad töötada vastaval ametikohal.

Ameti hinnangul vastavad ForKids OÜ kasutatavad ruumid ja ruumide sisustus (Linnamäe tee 3, Tallinn) planeeritud isikute arvu osas kehtivatele tervisekaitse nõuetele.

Amet juhib tähelepanu, et puuduvad andmed kõikide ruumide (v.a kabinetid nr 17-24) tehnokommunikatsioonidest põhjustatud müratasemete kohta, seega pole võimalik hinnata nende vastavust nõuetele.

Amet juhib tähelepanu, et puuduvad andmed töötajate kabineti (ruum nr 30) tehnisvalgustuse tugevuse kohta, seega pole võimalik hinnata selle vastavust nõuetele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus

vaneminspektor

Põhja regionaalosakond

5197 5317 gea.metus@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse