



Lillaga on näidatud olemasolevate elektriliinide kaitsevööndid.

Uus Energy 20 kV maakaabelliinide võimalik trass. Joonisel näidatud punane joon on 3 meetri laiune, mille sisse on arvestatud 3x 160mm toru ja nende kaitsevöönd.

Helesinisega on näidatud olemasolevate sideliinide kaitsevööndid.

Olemasoleva tee kaitsevöönd.

Märkused:  
\* Ortofoto ja piiride info Maa-amet 2022.

Ohutusmärgid:

Energy Estonia OÜ  
Reg kood 16269106  
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa,  
Telliskivi tn 57, 10412  
energy.estonia@energy.energy  
MTR: TEL004261

Tellij/omanik  
Energy Estonia OÜ  
16269106  
Peatöövõtja  
Energy Estonia OÜ  
16269106  
Peaprojekteeija  
Märt Piirsalu  
Kutsetunnistus nr 173682  
Eriosa projekteeija  
Märt Piirsalu  
Kutsetunnistus nr 173682

Projekt		PÄIKESEELEKTRIAAMA 110 KV ALAJAAM JA TRASS			
Objekt		Kabli alajaam, Tammuru küla, Pärnu linn, Pärnu maakond 56801:001:1357			
Joonis		ASENDIPLAAN			
Kõide	Keel	Joonise nr		Formaat	
1	EST	Töö nr	Stadium	A3	
Mõõtkava	Prinditud	Eriosa	Grupp	Leht(i)	
1:500	11.11.2022	Kabli_EP_EL-	4 - 00	1(1)	
		Jrk	Version		
		_v01			