



Tingmärke

- | | | | |
|--|-----------------------------------------------------|--|------------------------------|
| | Projekteeritud KP maakaabelliin (2 kaablit trassis) | | Olev MP kaabel |
| | Projekteeritud KP maakaabelliin | | Olev sidekaabel |
| | Projekteeritud kaitsetoru (1250 N) | | Olev gaasitorustik |
| | Projekteeritud kaitsetoru (750 N) | | Tööst väljas olev sidekaabel |
| | Demonteeritav KP õhuliin | | Olev drenaaž |
| | Kaablimerketulp | | Katastriüksuse piir |

- Märkused:
- Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevööndis ja teemaal.
 - Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
 - Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Kasutatud materjal:
1. Geolaus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt	Räpina-Leevaku 10 kV fiidri rekonstrueerimine Räpina vallas Põivamaal (II etapp)				Tellijä	Elektrilevi OÜ	
Joonis	Asendiplaani vaated 8-9				Joonise nr	IP6203-K2-1	
Projekteeris	K. Kangro	13.08.2024	+372 53045971	Möökkava	M 1:500		
Kontrollis	K. Maaten		+372 512 7053	Staadium			
Projekti juht				Keel	Leht	Leht	
				EST	5	12	

LEONHARD WEISS
LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348