



TERVISEAMET

Anija Vallavalitsus
edastatud läbi ehitisregistri

16.05.2025 nr 9.3-1/25/4141-2

Vastus kasutusloa taotlusele nr 2511371/03101

Anija Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) esitas ehitisregistri kaudu Terviseametile (edaspidi amet) [ehitusseadustiku § 127](#) lõike 2 kohaselt puurkaevu kasutusloa taotluse nr 2511371/03101 (edaspidi taotlus), menetluses nr 486849. Eelnimetatud ehitusseadustiku paragrahvi kohaselt kooskõlastab amet ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotluse juhul kui puurkaevust võetav vesi ei avalda pärast nõuetekohast töötlemist inimese tervisele otseselt või kaudselt negatiivset mõju.

Kasutusloa taotletakse Aegviidu alevis asuvale puurkaevule katastrinumbriga 72006, mis avab Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekihti. Puurkaev asub Harju maakonnas Anija vallas Aegviidu alevis Ranna tee 20 (11201:004:0035) territooriumil. Puurkaev on mõeldud Ranna tee piirkonda rajatavate elamute ja hoonete veega varustamiseks.

[Keskonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või –augu ehitusprojekti ...“](#) (edaspidi määrus nr 43) § 19 lg 1 p 3 nõuete kohaselt on joogivee võtmiseks rajatud ühisveevärgi puurkaevust võetud veeproovid ning analüüsitud määruse nr 43 lisa 4 punktides 5.1–5.4 nimetatud näitajaid. Analüüsitulemuste kohaselt vastavad nimetatud näitajad piirnormidele.

Amet kooskõlastab kasutusloa taotluse nr 2511371/03101.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Liis Lilleallik
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

+372 794 3500
liis.lilleallik@terviseamet.ee