



TERVISEAMET

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
kommunaal@tallinnlv.ee

Teie 22.07.2026 nr 10-10/1780 - 1

Meie 19.08.2026 nr 9.3-4/26/5929-2

**Pirita silla kapitaalremondi ehitusprojekti
keskkonnamõju hindamise algatamise
vajalikkuse seisukoht**

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet küsib Terviseameti (edaspidi amet) seisukohta keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11 lg 2² tulenevalt Pirita silla kapitaalremondi ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) algatamise vajalikkuse üle otsustamisel.

Kavandatava tegevuse eesmärk on rekonstrueerida olemasolev Pirita sild Tallinna linnas Pirita linnaosas Pirita tee T3 (katastritunnus 78401:101:1604) ja osaliselt Merivälja tee T1 (katastritunnus 78402:202:0039) kinnistutel. Rekonstrueerimise käigus uuendatakse silla kandekonstruktsioonid, piirded, katendid ja tehnoõrgud, rajatakse nõuetekohased kaldteed ning rekonstrueeritakse silla juurde kuuluvad tehnoarajatised ja liikluskorraldus.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet on kaalunud KMH algatamise vajalikkust, ning leidnud, et KMH algatamine eelhinnangu põhjal ei ole vajalik.

Amet on tutvunud esitatud materjalidega ning ei esita KMH algatamata jätmise osas vastuväiteid, kuid juhib tähelepanu järgnevale:

1. KMH eelhinnangus on toodud, et silla kasutamisel ei kaasne olulist täiendavat müra. Müratundlike hoonetega aladele leviv liikluspõhine müra tase ei tohi ületada keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (edaspidi KeM määrus nr 71) toodud normtasemeid. Liikluspõhine maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega aladel ei tohi ületada päeval 85 dB ja öösel 75 dB (KeM määrus nr 71 § 6 lg 3).
2. Ehituspõhine müra tasemed ei tohi müratundlike hoonetega aladel ajavahemikus 21.00-07.00 ületada KeM määruse nr 71 lisas 1 toodud normtasemeid. Impulssmüra piirväärtusena rakendatakse asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtasemeid. Impulssmüra põhjustavat tööd võib teha tööpäevadel kella 07.00-19.00. Ehitusaegsed vibratsioonitasemed ei tohi ületada sotsiaalministri 01.10.2025 määruses nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord“ toodud piirväärtuseid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristiina Seiton
vaneminspektor (keskkonnatervis)
Põhja regionaalosakond

51966484, kristiina.seiton@terviseamet.ee