VAADE 3

TINGMÄRGID:
- 1W2 - Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus
- 1W2 - Projekteeritud 10 kV maakaabel kinnisel meetodil
- 1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- S - Olemasolev sidetrass
- D - Olemasolev drenaažitrass
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Demonteeritav objekt
- Katastripiir

Vaade 4 / Vaade 3

Vaade 2 / Vaade 3

Laatsi 94301:002:0491

Laatsi 94301:002:0201

Ristumistel maaparandussüsteemi drenaažitrassiga paigaldada kaabel lahisel meetodil altpoolt 750N Ø110 kaitsetorusse, trass=2x6 m.

Ristumisel sissesõidutee ja metsaga paigaldada kaabild kinnisel meetodil 1 m sügavusele, 1250N Ø110/160 kaitsetorudesse, trass=83 m.

PK0+09 d=40
l=75.23 -> 75
10.00m i= 1.00%

x= 6424700
y= 628450

1981+00
1982+00
1983+00

PA - 112 76.90
PA - 113 75.95
PA - 114 75.60
PA - 115 75.40

Vaade 2.5
Vaade 3

VAADE 4

Vaade 25 / Vaade 4

Vaade 3 / Vaade 4

Laatsi 85501:001:1339

Projekteeritud liitumiskilp LK227714 paigaldada Laatsi kinnistule, min 2 m kaugusele sissesõiduteest, teeninduskuiljega tee suunas. Ehitada tarbijale kaitsetoru, L= 2 m ning maandus ja pot. ring. Tootja poolt kilbi sokkile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.

MPL424619
AJ15643 F1 - LK227714
AXPK4G120 trass=512 m, L=527 m.
Paigaldada sissesõiduteest 2 m kaugusele ja põlluli 1,2 m sügavusele. 450N Ø110 kaitsetorusse.

Ristumistel maaparandussüsteemi drenaažitrassiga paigaldada kaabel lahtisel meetodil altpoolt 750N Ø110 kaitsetorusse, trass=2x6 m.

Demonteerida AJ Kärsoni koos seadmetega.

Demonteerida 10 kV õhuliin AS-25 AJ Kärsoni - M130 (koos mastidega M1-M3), trass=118 m.

AJ Kärsoni

1 2 3 130

Vaade 4 / Vaade 26

Projekt: Tsirguliina - Sooru fiider 2. etapp. Õru alevik, Õruste küla ja Kiviküla, Valga vald, Valga maakond					Tellija: Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis: Asendiplaan				Joonise nr: P7023-K2_TP_EL-4-01	
Projekteeris	Raido Rebane		26.08.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 500
Kontrollis	Andres Mee		26.08.2024	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt
Projektijuht					Keel: EST	Leht: 2 / Lehti: 15