VAADE 11

VAADE 12

Kraav kaevata kollektori suudmest 20 cm sügavamale

Likvideeritav mahasõit

Demonteerida 10 kV õhuliin AS-35 M73 - M139 (koos mastidega M74-M138), trass=3945 m.

Rekonstrueeritav maaparandussüsteemi drenaažikaev (uus asukoht)

Risturnisel kraavide ja puudega paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1,5 m sügavusele ja kraavi põhjast 1 m sügavusele. 1250N Ø160 kaitsetorudesse. trass=160 m.

TINGMÄRGID:

- 1W2 - Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus
- 1W2 - Projekteeritud 10 kV maakaabel kinnisel meetodil
- S - Olemasolev sidetrass
- D - Olemasolev drenaažitrass
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Demonteeritav objekt
- Katastripiir

Projekt	Tsirguliina - Sooru fiider 2. etapp. Õru alevik, Õruste küla ja Kiviküla, Valga vald, Valga maakond			Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan		Joonise nr	P7023-K2_TP_EL-4-01
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Projekteeris	Raido Rebane	26.08.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava M 1: 500
	Kontrollis	Andres Mee	05.06.2024	+372 511 9005	Staadium Tööprojekt
	Projektijuht				Keel EST / Leht 6 / Lehti 15