VAADE 13

VAADE 14

TINGMÄRGID:

- 1W2 - Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus
- 1W2 - Projekteeritud 10 kV maakaabel kinnisel meetodil
- 1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud tugi, mast (asendamine)
- V - Olemasolev veetrass
- S - Olemasolev sidetrass
- D - Olemasolev drenaažitrass
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Demonteeritav objekt
- Katastripiir

ÕRUSTE

KOV tee 9430109 (Raamatu tee) pk 1995+97

KOV tee 9430108 Tiri tee pk 1995+72

AJ Kombaini

Tühi mast

A-mast

Demonteerida 10 kV õhuliin AS-35 M115 - AJ Kombaini (koos mastidega M1-M4), trass=158 m.

Ettevaatust! Ristumine ELA SA sidetrassiga. Täpne sugavus täpsustada enne kaevetööde algust. Orienteeruv sügavus 1,1 m.

KPL230423 - AJ10702 - AJ15643 Al3x120 mm², trass=1661 m, L=1711 m kaabel paigaldada 1 m kaugusele kinnistupiirist ja TRAM maal 1,2 m sugavusele 450N Ø160 kaitsetorusse

Ristumisel tee ja kraaviga paigaldada kaabel kinnisel meetodil tee all 1,5 m sügavusele ja kraavi põhjast 1 m sügavusele, 1250N Ø110 kaitsetorusse. trass=35 m. Vt IP7023-K2_TP_EL_4-02 leht 5.

Varese 94302:002:0876

Ristumisel teega paigaldada kaablid kinnisel meetodil tee all 1,5 m sügavusele, 1250N Ø1/0/160 kaitsetorudesse. trass=24 m. Vt IP7023-K2_TP_EL_4-02 leht 4.

Demonteerida 10 kV õhuliin AS-35 M73 - M139 (koos mastidega M74-M139). trass=3945 m.

Demonteerida AJ Kombaini F1 AJ - M6 4xA-25 ja AMKA4x16 (koos mastidega M1- M5). trass=213 m.

Ristumisel maaparandussüsteemi kollektoreesvoolu 400 mm asbestbetoon toruga paigaldada kaabel kinnisel meetodil 0,5 m altpoolt drenaažitrassi, 1250N Ø110 kaitsetorusse. trass=10 m. Täpne sugavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ristumisel maaparandussüsteemi drenaažitrassiga paigaldada kaabel lahtisel meetodil altpoolt 750N Ø110 kaitsetorusse. trass=6 m.

Ettevaatust! Ristumine AS Valga Vesi veetrassiga. Täpne asukoht ja sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Mast asendada 3 kl. 10 m, kreosoot. Tugi asendada uues asunas 3 kl. 11 m, kreosoot. Vana tugi demonteerida. Ehitada kordusmaandus Rm≤100 Ω.

Demonteerida AJ Kombaini koos seadmetega.

Demonteerida.

Ettevaatust! Ristumine MTÜ EASV sidetrassiga. Täpne sugavus täpsustada enne kaevetööde algust. Orienteeruv sügavus 1 m.

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti AS sidetrassiga. Täpne sugavus täpsustada enne kaevetööde algust. Orienteeruv sügavus 1 m.

Demonteerida.

Tööstuse 94301:001:0028

Puumaja 94302:002:1460

Lõunaosoome 94302:002:0780

Tankla 85501:001:0741

Tiri tee 85501:001:0523

Projekt: Tsirguliina - Sooru fiider 2. etapp. Õru alevik, Õruste küla ja Kiviküla, Valga vald, Valga maakond

Tellija: Elektrilevi OÜ

Joonis: Asendiplaan

Joonise nr: P7023-K2_TP_EL-4-01

Projekteeris	Raido Rebane		26.08.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 500	
Kontrollis	Andres Mee		26.08.2024	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt	
Projektijuht					Keel	Leht	Lehti
					EST	7	15

LEONHARD WEISS

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486