VAADE 17

VAADE 18

PK2001+79 d=600mm
h=64.86 -> 64.66
l=20.00m i= 1.00%

Demonteerida 10 kV Saksamatsi HL õhuliin AS-35 M108 - M4 (koos mastidega M1-M4), trass=237 m.

Kaabel paigaldada TRAM maal 1,2 m sügavusele 250N Ø160 kaitsetorusse.

Ristumisel kraavi ja madalarendussüsteemi drenaažitrassiga paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1 m kraavi põhjast ja min 0,5 m drenaažitrassist altpoolt 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=13 m.

KPL230422 AJ15644 - AJ10702 A63x120 mm², trass=510 m, L=525 m Kaabel paigaldada 1 m kaugusele kinnistupiirist või kraavi servast ja 1 m sügavusele 450N Ø160 kaitsetorusse.

KPL230420 AJ15642 - AJ15644 A95x120 mm², trass=563 m, L=590 m Kaabel paigaldada 1 m kaugusele kinnistupiirist või kraavi servast ja 1 m sügavusele 450N Ø160 kaitsetorusse.

Risturmisel teede ja puudega paigaldada kaabid kinnisel meetodil all 1,5 m sügavusele. 1250N Ø160 kaitsetorudesse. trass=79 m. V1 (P7023-K2_TP - EL_4.02 lehl 2.

Ettevaatust! Ristumised AS Valga Vesi veetrassiga. Täpne asukoht ja sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine MTÜ EASV sidetrassidega. Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine ELA, SA sidetrassiga. Orienteeruv sügavus 1,1 m. Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti AS sidetrassidega. Orienteeruv sügavus 1,1 m. Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine ränna/drenaažisüsteemi maakaablitega. Täpne asukoht ja sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine ränna/drenaažisüsteemi maakaablitega. Täpne asukoht ja sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

ÕRU TEENINDUSKESKUS

ÕRU DISC-GOLF

SILMKESKUS

Aida tn 5 tarbijakaabel läheb siit sisse.

AJ15644 F7 (AJ Saksamatsi F3) AVVG.4x150

Demonteerida 10 kV Saksamatsi HL õhuliin AS-35 M108 - M4 (koos mastidega M1-M4), trass=237 m.

Ettevaatust! Ristumised AS Valga Vesi veetrassiga. Täpne asukoht ja sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

MPL423643 JK67871 - LK227719 AXPK4G50, trass=13 m, L=16 m. Paigaldada 1 m sügavusele. 450/1250N Ø110 kaitsetorusse.

Olemasolevad F2 ja F3 maakaablid kaevata lahti ning tõsta otsad projekteeritud jaotuskilpi JK67871. Kaablid paigaldada 450N Ø110 kaitsetorudesse, trass=7 m.

AJ15644 F2 (AJ Saksamatsi F2) Nr. 188977 AXPK4G120

Saksamatsi alajaam demonteerida koos seadmetega.

Projekteeritud jaotuskilp JK67871 paigaldada Aida tn 6 kinnistule, 1 m kaugusele kinnistupiirist. Ehitada maandus. Tootija poolt kilbi sokkile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.

Demonteerida 10 kV õhuliin AS-35 AJ Saksamatsi - M13 (koos mastidega M5-M13), trass=418m.

Projekteeritud liitumiskilp 116412LK paigaldada Aida tn 5 ja kinnistule 0,5 m kaugusele hoone seinast. Ehitada maandus ja pot. ring. Tootija poolt kilbi sokkile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.

MPL423641 JK67871 - 116412LK AXPK4G50, trass=60 m, L=63 m. Paigaldada 1 m sügavusele. 450/1250N Ø110 kaitsetorusse.

MPL430195 JK67871 - LK230899 (Jahimaja kilp) AXPK4G50, trass=43 m, L=46 m. Paigaldada 1 m sügavusele. 450/1250N Ø110 kaitsetorusse.

Ettevaatust! Ristumine olemasolevate maakaablitega. Täpne asukohi ja sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Uus tahis LK230899.

Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil tee alla 1 m sügavusele. 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=9 m.

Projekteeritud liitumiskilp LK227719 paigaldada Aida tänava kinnistule, TV JK kõrvale, teeninduskujilega tee suunas. Ehitada maandus ja pot. ring. Tootija poolt kilbi sokkile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele. TV JK kilbi toide taastada kaabliga AXPK4G25.

AJ Saksamatsi F1 Nr. 188977 AVVG4x70

Sidekanalisatsioon süvistada ning kaitsta 1250N Ø110mm

PK2001+00 - PK2002+00 MTÜ Eesti Andmesidevõrk

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud 10 kV maakaabel kinnisel meetodil
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud jaotuskilp, liitumiskilp
- Projekteeritud kaablimuhv
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev drenaažitrass
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Demonteeritav objekt
- Katastripiir

Projekt: Tsirguliina - Sooru fiider 2. etapp. Õru alevik, Õruste küla ja Kiviküla, Valga vald, Valga maakond						Tellija: Elektrilevi OÜ		
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis: Asendiplaan					Joonise nr: P7023-K2_TP_EL-4-01		
Projekteeris	Raido Rebane		26.08.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 500		
Kontrollis	Andres Mee		26.08.2024	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt		
Projektijuht					Keel	Leht	Lehti	
					EST	9	15	