VAADE 5

VAADE 6

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud alajaam
- Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud 10 kV maakaabel kinnisel meetodil
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev drenaažitrass
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Demonteeritav objekt
- Katastripiir

Kiviküla asulakoht (ID 2648) NB! Täpne asukoht täpsustada Muinsuskaitseametiga.

Kiviküla asulakoht (ID 2648) NB! Täpne asukoht täpsustada Muinsuskaitseametiga.

MPL424619 AJ15643 F1 - LK227714 AXPK4G120 trass=512 m, L=527 m. Paigaldada põllul 1,2 m sügavusele. 450N Ø110 kaitsetorusse.

KPL230424 AJ15643 - M127 Al3x120 mm², trass=445 m, L=470 m Kaabel paigaldada 0,5 m kaugusele kinnistupiirist ja põllul 1,2 m sügavusele 450N Ø160 kaitsetorusse.

Projekteeritud alajaam AJ15643, 100 kVA trafoga. Paigaldada Laatsi kinnistule ca 5 m kaugusele teeäärest, tehiskõrgendikule (alajaama alust maad tõsta ca 25 cm. Alajaama ümber panna kiviplaadid 0,6x0,6 m.

Ettevaatusti Ristumine MTÜ EASV sidetrassiga. Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust. Orienteeruv sügavus 1 m.

Ristumisel tee ja kraaviga paigaldada kaablid kinnisel meetodil tee all 1,5 m sügavusele ja kraavi põhjast 1 m sügavusele, 1250N Ø110/160 kaitsetorudesse. trass=24 m. Vt IP7023-K2_TP_EL_4-02 leht 7.

Ristumisel maaparandussüsteemi drenaažitrassidega paigaldada kaabel lahtisel meetodil altpoolt 750N Ø110 kaitsetorusse. trass=6 m.

Ristumisel tee paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1,5 m sügavusele, 1250N Ø160 kaitsetorudesse, trass=23 m. Vt IP7023-K2_TP_EL_4-02 leht 6.

KPL230423 AJ10702 - AJ15643 Al3x120 mm², trass=1661 m, L=1711 m Kaabel paigaldada 1 m kaugusele kinnistupiirist või min 1 m kaugusele kraaviservast ja TRAMi maal 1,2 m sügavusele 450N Ø160 kaitsetorusse.

KPL230425 AJ15643 - M1 Al3x120 mm², trass=881 m, L=915 m Kaabel paigaldada 1 m kaugusele sideträssist ja põllul 1,2 m sügavusele 450N Ø160 kaitsetorusse.

Ristumisel tee ja kraaviga paigaldada kaablid kinnisel meetodil tee all 1,5 m sügavusele ja kraavi põhjast 1 m sügavusele, 1250N Ø110/160 kaitsetorudesse, trass=29 m. Vt IP7023-K2_TP_EL_4-02 leht 8.

Demonteerida 10 kV õhuliin AS-35 M73 - M139 (koos mastidega M74-M138), trass=3945 m.

A-mast

Teepeitse 94302:002:0771

Põhjasoome 94301:002:0651

3 Jõhvi-Tartu-Valga tee 94302:002:0772

Laatsi 94301:002:0492

Laatsi 85501:001:1339

Riigitee 23220 ristmik: ELIA pk 1984+41

Vaade 3 / Vaade 5

Vaade 5 / Vaade 9

Vaade 6 / Vaade 11

Vaade 5 / Vaade 6

Vaade 27 / Vaade 6

Vaade 7 / Vaade 5

Projekt	Tsirguliina - Sooru fiider 2. etapp. Õru alevik, Õruste küla ja Kiviküla, Valga vald, Valga maakond				Tellija: Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Asendiplaan				Joonise nr: P7023-K2_TP_EL-4-01
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Projekteeris: Raido Rebane		26.08.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava: M 1: 500
	Kontrollis: Andres Mee		26.08.2024	+372 511 9005	Staadium: Tööprojekt
	Projektijuht				Keel: EST; Leht: 3; Lehti: 15