



Alutaguse Haldus OÜ  
info@alutagusehaldus.ee

Meie 02.07.2024 nr 12.2-1/24/1063-2

### **Teade riikliku järelevalvemenetluse lõpetamise kohta**

Terviseamet (edaspidi amet) viis veeseaduse § 250 lg 1 ja lg 3 ning korrakaitseaduse (edaspidi KorS) § 27 alusel läbi riiklikku järelevalvemenetlust Alutaguse Haldus OÜ (registrikood 11001422, edaspidi ettevõtte) suhtes eesmärgiga kontrollida Iisaku-Kasevälja veevärgi joogivee kvaliteedi vastavust sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ (edaspidi määrus nr 61) sätestatud nõuetele.

Riikliku järelevalvemenetluse aluseks oli ohukahtlus, mis tekkis ettevõtte poolt ametile esitatud enesekontrolli analüüsitulemustega.

Vastavalt eespool nimetatud eriseadusele on amet KorS § 6 lg 1 mõistes korrakaitseorgan, kes on riiklikku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus. Alutaguse Vallavolikogu 24.10.2019 otsuse nr 27 kohaselt on Iisaku alevikus vee-ettevõtjaks ettevõtte, kes on KorS § 15 lg 1 mõistes veevärgi valdajana avaliku korra eest vastutav isik.

Rahvatervise labori 02.05.2024 väljastatud katseprotokolli KJL2024/V758MB kohaselt oli Iisaku-Kasevälja veevärgis Iisaku Gümnaasiumi köögist võetud veeproovis kolooniate arv 22 °C juures 131 PMÜ/1 ml. Vee terviseohutuse infosüsteemi andmetel on Iisaku-Kasevälja veevärgis kolooniate arv 22 °C juures olnud aastatel 2019–2024 vahemikus 0–49 PMÜ/1 ml. Seega hindas amet 29.04.2024 võetud veeproovis kolooniate arvu 22 °C juures kui ebaloomulike muutustega, mis ei vastanud määruse nr 61 § 6 lg 1 nõuetele.

Amet alustas 27.06.2024 ettevõtte suhtes riiklikku järelevalvemenetlust eesmärgiga kontrollida Iisaku-Kasevälja veevärgi joogivee kvaliteedi vastavust määruses nr 61 sätestatud nõuetele. Tuginedes KorS § 50 lg 1 p 3, § 51 lg 1 p 2 ja lg 6<sup>1</sup> võttis 27.06.2024 ameti autojuht-proovivõtja (proovivõtja atest. nr 2210/22) joogivee kontrollproovid Iisaku-Kasevälja veevärgist. Menetlustoimingu raames vormistati riikliku järelevalve menetlustoimingu protokoll nr EEVIV2024LTA0033I. Menetlustoiming viidi läbi ettevõtte juhatuse liikme nõusolekul ja ettevõtte töötaja juuresolekul.

Rahvatervise labori 01.07.2024 väljastatud katseprotokollide KJL2024/V1054MB ja KJL2024/V1055MB kohaselt on Iisaku-Kasevälja veevärgis kolooniate arv 22 °C juures vahemikus < 3– 4PMÜ/1ml ehk ebaloomulike muutusteta ning veevärgi joogivee kvaliteet vastab määruses nr 61 sätestatud nõuetele.

**Arvestades ülaltoodut lõpetab amet ettevõtte suhtes alustatud riikliku järelevalvemenetluse.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liisu Tamm  
vaneminspektor (keskkonnatervis)  
Ida regionaalosakond

Lisa:  
Katseprotokoll\_KJL2024\_V1054MB Iisaku lasteaed Kurekell.pdf  
Katseprotokoll\_KJL2024\_V1055MB Iisaku aleviku II astme pumpla.pdf

Liisu Tamm  
554 8431 liisu.tamm@terviseamet.ee