



PÄÄSTEAMET

Cerly-Marko Järvela  
Rapla Vallavalitsus  
rapla@rapla.ee

Teie 12.09.2023 nr 6-2/33-9

Meie 10.10.2023 nr 7.2-3.4/5238-4

### **Saula detailplaneeringu tuleohutuse osa kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Mereno Ehitus OÜ poolt koostatud töö nr DP23001 Rapla maakond, Rapla vald, Uusküla küla, Saula detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Hoonete kustutamiseks vajalik veehulk on 10 l/s 3h jooksul (hüdrantite tootlikkus);
2. Joonistele ei ole märgitud Riisika tänava lõpus olevat päästeautode ümberpööramise platsi (10x14m);
3. Parandada joonistel hüdrantide leppemärgid ühtseks;
4. Kanda joonistele ohtliku ettevõtte ohuala. Lisada seletuskirja Kemikaaliseadus ning selgitada kas ja milline on ohtliku ettevõtte mõju planeeritavale.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rapla Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tiiu Varik-Sau  
büroo/ametikoht  
Lääne päästekeskus

Tiiu Varik-Sau  
+372 4892005  
tiiu.varik-sau@rescue.ee