



PÄÄSTEAMET

Tori Vallavalitsus  
tori@torivald.ee

Teie 02.11.2023 nr 6-2.1/3867

Meie 29.11.2023 nr 7.2-3.4/6009-3

**Detailplaneeringu eelnõu  
kooskõlastamine (Ado-Metsa PEJ)**

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse K-  
Projekt AS poolt koostatud töö nr. 22160 Pärnu maakond, Tori vald, Elbü küla, Ado-Metsa  
kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale.

Juhime tähelepanu:

1. Tuletõrjevee mahuti mahtu täpsustada projekteerimise faasis.
2. Tuletõrje veevõtukohta rajamise võtta aluseks võtta Tuleohutuse seadus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Anastasia Raud  
Ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Lääne päästekeskus

Anastasia Raud  
+372 5334 5835  
anastasia.raud@rescue.ee