

AVARIIVALGUSTUSE HOOLDUSAKT
Jaanuar kuu 2018.a.

Objekt
Kontrolli teostaja

Meresuu SPA&Hotell, Aia 48A, Narva-Jõesuu
SPA TOURS OÜ
Vladimir Bobõlev (pädevustunnistus EP-857-17-B)

Hooldustöö nimetus ja/või hooldatava(te) seadme(te) nimetus (название выполняемых работ)	Tööde perioodsus (периодичность)	Hinnang ja puuduste kirjeldus (Оценка и недостатки)
AVARIIVAGUSTUS		
Turvavalgustite osaline testimine (тестирование аварийных светильников)	1 X kuus	"K"
Elektripaigaldise osaline visuaalkontroll (визуальный контроль электроцепей)	1 X kuus	"K"
Valgustusallikate korrasoleku kontroll ja vahetus (визуальный контроль состояния светильников)	1 X kuus	"K"
Turvavalgustite osaline testimine, väljalülitamine 1 tundi jooksul (тестирование аварийных светильников в течении 1 часа)	1 X aastas ✓	
Valgustite puhtuse jälgimine (чистка светильников)	1 X aastas ✓	
ELEKTRIJAOTUSSEADMED (Kilpid) (Электрощиты)		
Kontrollida siltide ja markeeringute olemasolu (контроль маркировок, наклеек)	4 X aastas (1 x kvartal) ✓	
Elektriskeemide olemasolu ja vastatav teggelikkusele (наличие эл.схем и их факт.соответствие)	4 X aastas (1 x kvartal) ✓	
Avada katted ja kontrollida kuumenemisjälgede puudumist (проверка следов перегрева)	4 X aastas (1 x kvartal) ✓	
Kontrollida ühendusklemmide kinnitust (проверка крепления соединительных клемм)	4 X aastas (1 x kvartal) ✓	
Kontrollida kaitselülite seisukorda (проверка защитного выключателя)	4 X aastas (1 x kvartal) ✓	
Kontrollida kaablite tähistuse seisukorda ja vastavust tegelikkusele (обозначение кабелей и их соответствие)	4 X aastas (1 x kvartal) ✓	
Kontrollida kõige vajalike maandusjuhtide olemasolu ja seisukorda (контроль всех защитных проводов заземления)	4 X aastas (1 x kvartal) ✓	
ILMNENUD VEAD JA REMONT (выявленные неисправности и выполненный ремонт)		
НЕИСПРАВЕН СВЕТИЛЬНИК EX-0,5 BLD-S, ГЛАМХО		
ВЗАМЕН УСТАНОВЛЕН ONTES 3 M 1 301 N 87.		

Hinnang: „K“ – korras; „P“ – puudus; „O“ – oluline puudus; „ET“ – elu-või tuleohtlik puudus EVS-EN 50172:2005

Kuupäev

Kontrolli teostaja (Исполнитель)

Juuresolija (Заказчик)

02.02.2018.a.
Vladimir Bobõlev

Avariivalgustite hoolduspäevik № 01-18
 akuga valgustite testimise kohta

Objekt: Meresuu Spa & Hotel Aia 48-a Narva-Jõesuu
 Kontrolli teostaja: SPA TOURS OÜ

Data : 02.02.2018

Alus: Exsit ja akuvalgustite kontrollakt

"E" - evakuatsiooni valgustid, "EX" - exit, "A" - akuvalgustid

"V" - töötab; "X" - ei tööta

Valgust nr.	Nimetus	Asukoht	Aaku	Testitud aeg	Osus	Lamp	Testitud aeg	Osus	LED	Osus
EX-0.1	GLD-S, Glamox	koridor 008	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.2	GLD-S, Glamox	koridor 008	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.3	GLD-S, Glamox	koridor 008	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.4	GLD-S, Glamox	koridor 028	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.5	<u>Onec S M1 301 M ST</u>	koridor 026	3,6V/1,5Ah NiCd HT	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.6	GLD-S, Glamox	hotelli personal, mehed 021	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.7	GLD-S, Glamox	hotelli personal, naised 023	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.8	GLD-S, Glamox	koridor 013	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.9	GLD-S, Glamox	koridor 013	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.10	GLD-S, Glamox	treppkoda 1	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.11	GLD-S, Glamox	tambur 007	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.12	GLD-S, Glamox	koridor 004	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.13	GLD-S, Glamox	pubi 042	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.14	GLD-S, Glamox	pubi 042	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.15	GLD-S, Glamox	tantsimine 042	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.16	GLD-S, Glamox	suiseamine 042	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.17	GLD-S, Glamox	koridor 004	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.18	GLD-S, Glamox	pubi 042	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.19	GLD-S, Glamox	lühthall 006	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.20	GLD-S, Glamox	tambur	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-0.21	GLD-S, Glamox	basseiniseadmet ja vent. 051	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-1.1	GLD-S, Glamox	tambur 104	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-1.2	GLD-S, Glamox	lühthall 103	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	üle 1 tunni	V	LED	üle 1 tunni	V	0,01W	V

EX-1.3	GLD-S, Glamox	lifthall 103	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.4	GLD-S, Glamox	lifthall 103	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.5	GLD-S, Glamox	lobibaar	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.6	GLD-S, Glamox	resepisioon 102	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.7	GLD-S, Glamox	koridor 153	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.8	GLD-S, Glamox	koridor 161	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.9	GLD-S, Glamox	resepisioon 102	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.10	GLD-S, Glamox	peasissepaas 101	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.11	GLD-S, Glamox	konverissaal 157	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.12	GLD-S, Glamox	lifthall 103	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.13	GLD-S, Glamox	lifthall 103	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.14	GLD-S, Glamox	treplikoda 2	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.15	GLD-S, Glamox	ruum 108	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.16	GLD-S, Glamox	tambur	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.17	GLD-S, Glamox	ruum 150	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.18	GLD-S, Glamox	kõõgi 145	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.19	GLD-S, Glamox	treplikoda 4	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX-1.21	GLD-S, Glamox	restoran 141	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.22	GLD-S, Glamox	restoran 141	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.23	GLD-S, Glamox	ootebaar 118	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.24	GLD-S, Glamox	ootebaar 118	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.25	GLD-S, Glamox	ootebaar 118	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.26	GLD-S, Glamox	koridor 119	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.27	GLD-S, Glamox	rietusruum	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-1.28	GLD-S, Glamox	rietusruum	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.1	GLD-S, Glamox	tambur 202	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.2	GLD-S, Glamox	lifthall 202	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX-2.4	GLD-S, Glamox	lifthall 202	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.5	GLD-S, Glamox	tambur 201	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.6	GLD-S, Glamox	spa-boutique 210	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.7	GLD-S, Glamox	spa-boutique 210	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.8	GLD-S, Glamox	koridor 207	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.9	GLD-S, Glamox	koridor 207	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.10	GLD-S, Glamox	koridor 207	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.11	GLD-S, Glamox	koridor 207	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.12	GLD-S, Glamox	publikeala 208	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.13	GLD-S, Glamox	publikeala 208	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.14	GLD-S, Glamox	koridor 212	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.15	GLD-S, Glamox	koridor 251	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.16	GLD-S, Glamox	koridor 251	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.17	GLD-S, Glamox	koridor 251	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.18	GLD-S, Glamox	massaz 248	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-2.19	GLD-S, Glamox	aerobika 249	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-3.1	GLD-S, Glamox	jõusaal 254	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V
EX-3.1	GLD-S, Glamox	tambur 303	2.4V/0,65-1,2Ah NiCd	tile 1 turni	V	LED	tile 1 turni	V	0,01W	V

[illegible]

EX-10.1	GLD-S, Glamox	tambur 1003	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	ütle 1 tunni	V	LED	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-10.2	GLD-S, Glamox	liftihall 1002	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	ütle 1 tunni	V	LED	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-10.3	GLD-S, Glamox	liftihall 1002	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	ütle 1 tunni	V	LED	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-10.4	GLD-S, Glamox	tambur 1001	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	ütle 1 tunni	V	LED	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-10.5	GLD-S, Glamox	koridor 1004	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	ütle 1 tunni	V	LED	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
EX-10.6	GLD-S, Glamox	koridor 1004	2,4V/0,65-1,2Ah NiCd	ütle 1 tunni	V	LED	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-0.1	Halla, 126	koridor 008	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-0.2	Halla, 126	koridor 008	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-0.3	Halla, 126	koridor 008	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-0.4	Halla, 126	turvauum 012	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-0.5	Philips, TL-D 258	generator 014	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-0.6	ARS 418	sõõruum 017	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-0.7	ARS 418	sõõruum 017	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-0.8	Diasalux, 228	trepikoda 3	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-0.9	Halla, 126	koridor 028	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-0.10	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-0.11	Glamox, GPV65 258	peakitubiuum 009	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V

A-0.12	Glamox, GPM65 258	basseiniseadmet ja vent 051	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 turni	V	T8 58/84	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.1	MARS IP20 3H8 G15	retseptisioon 102	TM Technologie 4,6V	tile 1 turni	V	8W/020	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.2	MARS IP20 3H8 G15	retseptisioon 102	TM Technologie 4,6V	tile 1 turni	V	8W/020	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.3	MARS IP20 3H8 G15	retseptisioon 102	TM Technologie 4,6V	tile 1 turni	V	8W/020	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.4	MARS IP20 3H8 G15	retseptisioon 102	TM Technologie 4,6V	tile 1 turni	V	8W/020	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.5	Diasalux, 228	koridor 153	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 turni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.6	Halla, 126	koridor 161	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 turni	V	OSR DULU X D 26W/84	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.7	Halla, 126	koridor 161	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 turni	V	OSR DULU X D 26W/84	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.8	ARS 418	ruum 168	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 turni	V	T8 18/84 OSR DULU X D 28W/84	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.9	Diasalux, 228	treplikoda 3	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 turni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.9.1	Diasalux, 228	treplikoda 3	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 turni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.10	Diasalux, 228	treplikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 turni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.11	MARS IP20 3H8 G15	lobbibaar	TM Technologie 4,6V	tile 1 turni	V	8W/020	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.11.1	MARS IP20 3H8 G15	lobbibaar	TM Technologie 4,6V	tile 1 turni	V	8W/020	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.12	MARS IP20 3H8 G15	lobbibaar	TM Technologie 4,6V	tile 1 turni	V	8W/020	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.13	MARS IP20 3H8 G15	lobbibaar	TM Technologie 4,6V	tile 1 turni	V	8W/020	tile 1 turni	V	0,01W	V
A-1.14	Diasalux, 228	treplikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 turni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 turni	V	0,01W	V

A-1.15	Halla, 126	lõõtnhall 103	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.15.1	Diasalux, 228	trepiakoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.16	MARS IP20 3H8 G15	baar	TM Technologie 4,6V	ütle 1 tunni	V	8W/020	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.17	MARS IP20 3H8 G15	baar	TM Technologie 4,6V	ütle 1 tunni	V	8W/020	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.18	MARS IP20 3H8 G15	baar	TM Technologie 4,6V	ütle 1 tunni	V	8W/020	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.19	MARS IP20 3H8 G15	baar	TM Technologie 4,6V	ütle 1 tunni	V	8W/020	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.20	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	ütle 1 tunni	V	8W/020	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.21	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	ütle 1 tunni	V	8W/020	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.22	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	ütle 1 tunni	V	8W/020	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.23	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	ütle 1 tunni	V	8W/020	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.24	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	ütle 1 tunni	V	8W/020	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.25	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	ütle 1 tunni	V	8W/020	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.26	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	ütle 1 tunni	V	8W/020	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.27	MARS IP20 3H8 G15	restoran 141	TM Technologie 4,6V	ütle 1 tunni	V	8W/020	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.28	Halla, 226	tambur	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.29	Halla, 226	kauplus 109	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.30	Halla, 226	ooteruum 110	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-1.31	Halla, 226	ooteruum 110	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V

A-1.32	Halla, 226	ootetuum 110	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni		0,01W	V
A-1.33	Halla, 226	lastetunrk 112	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni		0,01W	V
A-1.34	Halla, 226	ootetuum 110	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni		0,01W	V
A-1.35	Halla, 226	lastetunrk 112	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni		0,01W	V
A-1.36	Halla, 226	ootetunrk 118	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni		0,01W	V
A-1.37	Halla, 226	ootetunrk 118	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni		0,01W	V
A-1.38	Halla, 226	ootetunrk 118	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni		0,01W	V
A-1.39	Halla, 226	ootetunrk 118	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni		0,01W	V
A-1.40	Diasalux, 228	koridor 119	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni		0,01W	V

A-1.41	Halla, 126	rietusruum	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-1.42	Diasalux, 228	trepikoda 5	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-1.43	Halla, 126	rietusruum	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-1.44	Halla, 126	rietusruum	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-1.45	Halla, 126	rietusruum	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-1.46	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-1.47	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-1.48	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-1.49	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-1.50	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-1.51	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-1.52	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-1.53	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-1.54	Glamox, GPM65 258	ujula 140	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-2.1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3.6V 1.5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-2.2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3.6V 1.5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V

A-2-3	Halla, 126	liftihall 202	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-2-4	Halla, 126	liftihall 202	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-2-5				ütle 1 tunni	V	0	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-2-6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-2-7	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-2-8	Diasalux, 228	trepikoda	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-2-9	Diasalux, 228	trepikoda 5	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-3-1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-3-2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-3-3	Halla, 126	koridor 302	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V

A-3.4	Halla, 126	koridor 302	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-3.5	Diasalux, 228	trepikoda 2	3.6V 1.5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-3.6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3.6V 1.5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-4.1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3.6V 1.5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-4.2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3.6V 1.5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-4.3	Halla, 126	koridor 402	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-4.4	Halla, 126	koridor 402	4CELL 4Ah NiCd 4.8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-4.5	Diasalux, 228	trepikoda 2	3.6V 1.5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V
A-4.6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3.6V 1.5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0.01W	V

A-5.1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-5.2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-5.3	Halla, 126	koridor 502	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-5.4	Halla, 126	koridor 502	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-5.5	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-5.6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-5.7	Thorn 158	rõdu 504	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-5.8	Thorn 158	rõdu 504	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-5.9	Thorn 158	rõdu 504	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-5.10	Thorn 158	rõdu 504	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-6.1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-6.2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V

A-6.3	Halla, 126	koridor 602	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-6.4	Halla, 126	koridor 602	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-6.5	Diasalux, 228	treplikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-6.6	Diasalux, 228	treplikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-7.1	Diasalux, 228	treplikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-7.2	Diasalux, 228	treplikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-7.3	Halla, 126	koridor 702	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-7.4	Halla, 126	koridor 702	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V
A-7.5	Diasalux, 228	treplikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	ütle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	ütle 1 tunni	V	0,01W	V

A-7-6	Diasalux, 228	treplikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-7-7	Thorn 158	koridor 704	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-7-8	Thorn 158	koridor 704	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-7-9	Thorn 158	koridor 704	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-7-10	Thorn 158	koridor 704	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-7-11	Thorn 158	koridor 704	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-7-12	Thorn 158	koridor 704	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-8-1	Diasalux, 228	treplikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-8-2	Diasalux, 228	treplikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-8-3	Halla, 126	koridor 802	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-8-4	Halla, 126	koridor 802	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-8-5	Diasalux, 228	treplikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-8-6	Diasalux, 228	treplikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-8-7	Thorn 158	koridor 804	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-8-8	Thorn 158	koridor 804	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-8-9	Thorn 158	koridor 804	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-8-10	Thorn 158	koridor 804	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-8-11	Thorn 158	koridor 804	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	tile 1 tunni	V	0,01W	V

A-8,12	Thorn 158	koridor 804	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	18 58/84(	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-9,1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-9,2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-9,3	Italla, 126	koridor 902	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-9,4	Italla, 126	koridor 902	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-9,5	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-9,6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-9,7	Thorn 158	koridor 904	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-9,8	Thorn 158	koridor 904	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-9,9	Thorn 158	koridor 904	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-9,10	Thorn 158	koridor 904	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-9,11	Thorn 158	koridor 904	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V
A-9,12	Thorn 158	koridor 904	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	tile 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84	tile 1 tunni	V	0,01W	V

A-10.1	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	üle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84 0	üle 1 tunni	V	0,01W	V
A-10.2	Diasalux, 228	trepikoda 1	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	üle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84 0	üle 1 tunni	V	0,01W	V
A-10.3	Halla, 126	koridor 1002	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	üle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84 0	üle 1 tunni	V	0,01W	V
A-10.4	Halla, 126	koridor 1002	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	üle 1 tunni	V	OSR DULU X D 26W/84 0	üle 1 tunni	V	0,01W	V
A-10.5	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	üle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84 0	üle 1 tunni	V	0,01W	V
A-10.6	Diasalux, 228	trepikoda 2	3,6V 1,5Ah NiCd B165/315 MAR07	üle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84 0	üle 1 tunni	V	0,01W	V
A-10.7	Thorn 158	koridor 1004	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	üle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84 0	üle 1 tunni	V	0,01W	V
A-10.8	Thorn 158	koridor 1004	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	üle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84 0	üle 1 tunni	V	0,01W	V
A-10.9	Thorn 158	koridor 1004	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	üle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84 0	üle 1 tunni	V	0,01W	V
A-10.10	Thorn 158	koridor 1004	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	üle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84 0	üle 1 tunni	V	0,01W	V
A-10.11	Thorn 158	koridor 1004	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	üle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84 0	üle 1 tunni	V	0,01W	V
A-10.12	Thorn 158	koridor 1004	4CELL 4Ah NiCd 4,8V	üle 1 tunni	V	OSR DULU X D 28W/84 0	üle 1 tunni	V	0,01W	V

"E" - evakuatsioonil valgustid, "EX" - exit, "A" - akuvalgustid "V" - töötab; "X" - ei tööta

02.02.2018

Kunipjev

Vladimir Bobõlev

Kontrolni teostaja

Juuresolija