

Irina Belik
peainspektor
Ohutusejärelvalve büroo
Ida päästekeskus
ida@rescue.ee
irina.belik@rescue.ee

Teie 23.12.2019 nr 7.2-6.4/3033
Meie 29.01.2020 nr NJ-JUH-11/91

Ettekirjutuse täitmine

Käesolevaga teavitame Teid Enefit Energiatootmine AS Õlitööstusele tehtud ettekirjutuse 23.12.2019 nr 7.2-6.4/3033 järgmiste punktide:

1. Tagada retordihoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) igapäevane vaatlus ja vaatluse käigus avastatud vigade registreerimine ATS päevikus.
2. Tagada retordihooones asuvate tulekustutite katkematu toimepidevus, asendades utiliseerimisele kuuluvad kustutid õigeaegselt kontrollitud ja hooldatud kustutitega.
3. Tagada retordihoone trepikojast moodustatud tuletõkkeseksiooni terviklikkus selliselt, et +6,9 m kõrgusmärgil tuletõkkeseksiooni läbiviik oleks tihendatud ning 9,6 m kõrgusmärgil kaubalifti vastas oleva tuletõkkeukse tihend oleks töökorras täitmise kohta.

Tõendusmaterjal edastatakse eraldi kirjaga.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Dmitri Lipatov
Juhatuse liige

Ülo Reimo 53462015
ulo.reimo@energia.ee