



TRANSPORDIAMET

Hiiumaa Vallavalitsus
valitsus@hiiumaa.ee
Keskväljak 5a
92413, Hiiu maakond, Hiiumaa vald,
Kärdla linn

Teie 17.04.2024

Meie 18.04.2024 nr 7.1-2/24/6583-2

**Hiiumaa valla Luidja küla Männi
puurkaev, menetlus nr 425604**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Hiiumaa valla Luidja küla Männi kinnistu (kat tunnus 20401:001:0326) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu taotletakse riigitee 12162 Poama tee km 0,2 jäädes ca 58 meetri kaugusel tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3-5 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EHS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EHS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa nr 2411271/04226 eelnõu vastavalt OÜ Balti Puurkaev tööle nr 5410.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee