

## LUBA ELEKTRIPAIGALDISE KAITSEVÖÖNDIS TEGUTSEMISEKS

05.07.24 nr 12-10/2024/167

Vastuseks Teie Jaan Tammsalu, Riigimetsa Majandamise Keskus, Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald, 45403 Lääne-Viru maakond taotlusele 04.07.24

(isik, kes luba taotles)

elektripaigaldise omanik Elering AS

(kellel, ettevõtte nimi)

lubab tegutseda 110 kV õhuliinide Lihula – Martna L037, Lihula – Vigala L189, Lihula – Kullamaa L108B ja 330 kV õhuliini Sindi – Harku L503 kaitsevööndi alal, katastriüksus 41102:002:0026.

(elektripaigaldise nimetus, tegutsemise koht)

Alates 05.07.24

kuni 10.08.24

(loa kehtivuse algus, loa kehtivuse lõpp)

kaitsevööndis järgmistel tingimustel:

- Elektriseadmete väljalülitamisega;  Elektriseadmete väljalülitamiseta;  
(märkida liik)
- Elektriseadmete maandamisega;  Elektriseadmete maandamiseta;  
(märkida liik)
- Mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise pingestatud osadele lähemale kui 3 meetrit 110 kV õhuliinide pingestatud osa all ja 5 meetrit liini pingestatud osa kõrval ei ole lubatud ja on eluohtlik;
- Mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise pingestatud osadele lähemale kui 5 meetrit 330 kV õhuliinide pingestatud osa all ja 5 meetrit liini pingestatud osa kõrval ei ole lubatud ja on eluohtlik;
- Metsamaterjali võib ladustada 110 kV liini kaitsevööndisse, kui on tagatud 7 m (6 m + tuulest tingitud juhtme kõrvalekalle) puhasvahe materjali ja õhuliini äärmise juhtme vahel;
- Metsamaterjali võib ladustada 330 kV õhuliini kaitsevööndisse, kui on tagatud 8,5 m (7,5 m + tuulest tingitud juhtme kõrvalekalle) puhasvahe materjali ja õhuliini äärmise juhtme vahel;
- Metsamaterjali võib ladustada vastavalt välja antud loa kehtivuse aeg;
- Tegutsemise lõpetamisest peab loa saaja teatama elektripaigaldise valdajale tel. 513 1172. Elektriseadme väljalülitamise korral peab teade olema kirjalik ja selles peab olema märgitud, et inimesed on eemaldatud ja elektriseadme võib sisse lülitada;
- Elektripaigaldise omaniku esindajal on õigus tegutsemine peatada, kui ei täideta elektriohutuse nõudeid või tekib vajadus elektriseade avariiliselt sisse lülitada.

Loa väljastas Mart Gabrel, liinide hooldusjuht, tel. 513 1172 /allkirjastatud digitaalselt/

(amet, nimi, telefoni number, allkiri)

Kinnitan oma allkirjaga, et mulle on selgitatud elektripaigaldise asukohta, selle kaitsevööndi ulatust, selles kehtivaid kitsendusi ja asjakohaseid ohutusabinõusid ning vastutust elektripaigaldise funktsionaalse terviklikkuse säilimise eest.

Loa saaja Jaan Tammsalu, praaker, tel. 504 4438 /allkirjastatud digitaalselt/

*(amet, nimi, telefoni number, allkiri)*

05.07.24

