



988

ANALÜÜSIAKT VI25003926 - Põhjavesi

Tellijä: JÄRVE BIOPUHAUSTUS OÜ
Uus-Tehase 3
30328 Kohtla-Järve
Ida-Virumaa

Leping: Järve Biopuhastus OÜ 2025 ; Leping nr 2-4/38

Proovivõtjad: Pikver, Risto, JÄRVE BIOPUHAUSTUS OÜ, atest.nr. 1934/21

Proovivõtuaeg: 09.06.2025 10:15

Laborisse tulek: 09.06.2025 11:30

Analüüsi lõpp: 12.06.2025 16:51

Proovivõtukohta valdaja: JÄRVE BIOPUHAUSTUS OÜ

Proovivõtukoht: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Maidla küla, Maidla-Kooli PK, kat.nr. 14898, väljuv vesi

Proovi märgistus: MB210,887

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Mangaan (Mn) *	EVS-EN ISO 11885	37	µg/l
Raud (Fe) *	EVS-EN ISO 11885	220	µg/l
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml
Enterokokid	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml
Kolooniate arv 22°C	EVS-EN ISO 6222	8	arv/1 ml

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

240012

Kinnitas: laborijuhataja Anna Lobanova
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

12.06.2025