



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus  
linnaalitsus@parnu.ee

Teie 02.01.2025 nr 8-4/6041/2025-7

Meie 17.01.2025 nr 7.2-3.4/16-1

**Pärnu Laki tn 1 ja Laki tn 2  
detailplaneeringu tuleohutuse osa  
kooskõlastamine**

Austatud Kaido Koppel

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 alusel Hendrikson DGE OÜ poolt koostatud töö nr 23004751 Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Laki tn 1 ja 2 kinnistute detailplaneeringu tuleohutusosa.

Juhime tähelepanu, et kui sõidukite parkimine on välisseinale lähemal kui 4 meetrit, tuleb välisseinas kasutada materjale, mis iseseisvalt ei põle ning seina üldpinnast ei tohi avatäidete pindala olla üle 25 % ja seda 4 meetri ulatuses külgsuunas ja 5 meetri ulatuses vertikaalsuunas.

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Anastasia Sutt  
Ohutusjärelvalve büroo  
inspektor  
Lääne päästkeskus

Anastasia Sutt  
+372 4447836  
anastasia.sutt@paasteamet.ee