




MÄRKUSED:

1. PAIGALDADA UUS KILP JK S1 ASENDIPLAANIL MÄÄRATUD KOHTA.
2. PAIGALDADA LIITUMISKILBIST "LK231845" MP KAABEL 2x AXPK 4G240 OLEMASOLEVATESSE TORUDESSE JA JÄTKATA PROJEKTEERITUD KAITSETORUDEGA UUE KILBINI "JK S1".
3. PAIGALDADA UUS ELEKTRIAUTODE LAADIJA AUTEL MAXCHARGER DH240. TOIDE VÕTTA KILBIST JK S1
4. KAABLITE PAIGALDAMISEL TEISTE TEHNORAJATISTE KAITSETSOONIDES LÄHTUDA TEHNORAJATISE KAITSEVÕÖNDIS TEGUTSEMISE KORRAST.
- 5.EHITUSTÖÖDE TEOSTAJA PEAB EHITAMISEGA KAASNEVATE VEUSTE VEDAMISEL KINDLUSTAMA SÕIDUKITE REHVIDE PUHTUSE JA VÄLTIMA PINNASE, TOLMU, VEE, EHITUSPRAHI NING MUU MATERJALI KANDUMISE VÄLJAPOOLE SULGEMISE ALA PIIRI.

Projekt: Elektrum Eesti laadimistaristu projekteerimine Sürgavere tee 7, Sürgavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond				Tellija: Elektrum Eesti OÜ						
Joonis: Asendiplaan				Joonise nr: EL-4-01						
 CONNECTO Connecto Eesti AS Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101		Projekteeris	Denis Kondaev	31.03.2026			Mõõtkava	1:500	Lehti	Lehti
		Kontrollis	Dmitry Kondaev	31.03.2026.						
		asendiplaan	1501279_TP_EL-4-01_asendiplaan_Sürgavere tee 7							
		Staadium			TP	1		1		