



PÄÄSTEAMET

Elise Tõllimäe
Arensia teenuskeskus OÜ
elise.tollimae@masing.tartu.ee

Teie 21.05.2025

Meie 18.06.2025 nr 7.2-2.2/3066-1

Hinnang tuleohutuslasele olukorrale

Päästeameti Lõuna päästekomando ohutusjärelvalve büroo teostas 03.06.2025 kontrollkäigu aadressil Riia 10-42, Tartu linn, Tartu maakond.

Eelpool nimetatud aadressil soovib Arensia teenuskeskus OÜ (registrikood 17202937) alustada rehabilitatsiooniteenuse pakkumist patsientidele (neli töötajat, neli klienti ja kaks kuni kolm saatjat).

Kontrollkäigul avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste likvideerimiseks on Tartu Linnavalitsusele (registrikood 75006546) antud 18.06.2025 ettekirjutus järgmiste nõuetega:

1. Korraldada ventilatsioonisüsteemi puhastus vastavalt tootja hooldusjuhendile ja õigusaktidele ning tagada selle seiskumine ATS häire korral.
Tähtaeg: 31.10.2025

2. Paigaldada tuletõkkeuks (trepikojaga ühenduses olev uks, kus asuvad korterid), sellega moodustades Riia 10-42 korterist omaette tuletõkkeseksioon
Tähtaeg: 31.12.2025

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marek Kärsin
ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lõuna päästekomando

+372 7337329
marek.karsin@paasteamet.ee