

Rainer Kuldmaa
Transpordiamet
rainer.kuldmaa@transpordiamet.ee
maantee@transpordiamet.ee

Teie 19.03.2025 kiri nr 8-1/25-016/4438-1

Meie kuupäev digiallkirjas nr 13-8/1366-1

Riigi kõrvalmaantee 11384 Kibuna jaama tee km 2,7 parkla ning bussipeatus

Aktsiaselts Eesti Raudtee ei kooskõlasta projekteerimistingimuste eelnõu riigi kõrvalmaantee 11384 Kibuna jaama tee km 2,7 parkla ning bussipeatuse rajamise ehitusprojekti koostamiseks Riisipere-Vasalemma 58,0-64,7 km kinnistul (29702:001:0019). Palume eelnõu korrigeerida arvestades järgmist:

1. Juhime tähelepanu, et punktis 4.1 on toodud kaks transpordimaa katastriüksust, millest esimene on riigitee ning teine aktsiaseltsi Eesti Raudtee hoonestusõigusega raudteemaa. Tärniga märkuses arvestada, et punktis 4.1 on toodud projektiga käsitletavad riigiomandis katastriüksused.
2. Punktis 5.1.1 „Olemasolev olukord“ kajastada, et Kibuna raudteepeatuse juures puudub täna bussipeatus.
3. Punktide 5.1.2 ja 5.3.1 vahel esineb vastuolu, mille kohaselt on määramata kaugused mõistatel „raudteepeatuse juurde“ ning „raudteepeatuse lähistele“. Vastavates punktides täpsustada bussipeatuse perspektiivne asukoht või selle kaugus raudtee ooteplatvormist.
4. Punkti 5.6.1 lisada kohustus projekteerimisel kavandada ka sõiduautode parkla perspektiivse laienduse ala (sh arvestada lumekoristusega).
5. Punkti 5.8 lisada punktid järgnevates sõnastustes:
 - 5.1. „5.8.4. Raudteemaale projekteeritav lahendus peab säilitama praeguse võimaluse Eesti Raudtee ja Päästeameti sõidukitel liikuda riigiteelt „11384 Kibuna jaama tee“ raudtee muldkeha kõrval asuvatele hooldusteedele Kibuna ooteplatvormist Vasalemma ja Riisipere jaamade suunas.“
 - 5.2. „5.8.5. Piirata projektala piirdeaiaga selliselt, et jalakäijatel ja liiklejatel oleks takistatud ligipääs raudteele selleks mitte ette nähtud kohtades.“
6. Punkti 5.8.2 lisada kohustus vete äravool tagada projektala ulatuses ka raudteemaa (29702:001:0019) katastriüksuselt.
7. Punkti 5.9.2 lisada, et tehnilised tingimused tuleb taotleda aktsiaseltsilt Eesti Raudtee.
8. Punkti 5.10.2 lisada kohustus puude, võsa ning muude takistuste kõrvaldamine ka raudteemaa katastriüksuselt 29702:001:0019, kuhu kavandatakse „Pargi ja reisi“ parkla, jalgrattaparkla ning bussipeatus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaido Aettik
taristudirektor

Carolín Kleen 5344 0526