

## Liis Sindeva

---

**From:** Vladislav Kulkov <kulkov54@gmail.com>  
**Sent:** kolmapäev, 1. juuni 2022 09:56  
**To:** Liis Sindeva  
**Subject:** Re: Järelkontroll ettekirjutusele  
**Attachments:** Evakuatsiooni valgustuse sistem.rar

**Follow Up Flag:** Follow up  
**Flag Status:** Flagged

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere.  
Saadan dokumendid „evakuatsiooni valgustuse süsteem“.

Lugupidamisega, Vladislav Kulkov

566 00 434

ср, 30 мар. 2022 г. в 16:46, Liis Sindeva <[Liis.Sindeva@rescue.ee](mailto:Liis.Sindeva@rescue.ee)>:

Tere

Palun hiljemalt **08.04.2022** tagasisidet järgmiste ettekirjutuste täitmise kohta:

1. Seada töökorda hoonesse paigaldatud voolikusüsteem. **Tähtaeg: 01.08.2020**
2. Varustada hoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga (edaspidi ATS). **Tähtaeg: 31.12.2021.**
3. Koostada hoone kohta operatiivkaart. **Tähtaeg: 01.2021.** Saatsite varasemalt foto operatiivkaardist, kuid olen mitu korda selgitanud, et operatiivkaart tuleb esitada ka elektrooniliselt ja seda ei ole siiani laekunud.

**Liis Sindeva**

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

mob: +372 5304 3968

[Liis.Sindeva@rescue.ee](mailto:Liis.Sindeva@rescue.ee)

**PÄÄSTEAMET**

Erika 3 | 10416 Tallinn

[www.rescue.ee](http://www.rescue.ee)

<http://www.facebook.com/paasteamet>

**OHUTUSE EESTVEDAJA**