



**TARBIJAKAITSE JA
TEHNILISE JÄRELEVALVE
AMET**

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Suur-Ameerika tn 1
10122 Tallinn
Harju maakond

Teie: 22.07.2026 nr 13-3/2562-1

Meie: 28.08.2026 nr 16-6/25-02463-004

**Seisukoha andmine tuumaelektrijaama
riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku
lähteseisukohtade ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi kohta**

Teavitasite Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (TTJA) 22.07.2026 kirjas nr 13-3/2562-1, et valminud on 600 MW elektrilise võimsusega tuumaelektrijaama ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku etapi esialgsed lähteseisukohad, mõjude hindamise programm ning uuringute lähteülesanded (edaspidi LS ja programm).

Lähteseisukohtade järgi on eelvalikus kuus kandidaatala Lüganuse ja Viru-Nigula valdades. Lisaks neile hõlmab planeeringuala veel Haljala, Rakvere, Vinni ja Jõhvi valdu ning Rakvere ja Kohtla-Järve linnu, sest hinnata tuleb ka elektriühenduste, jahutusvee trasside, juurdepääsuteede jm vajaliku taristu lahendusi. Palusite tutvuda materjalidega ja esitada pädevusvaldkonnast tulenevad ettepanekud vastavalt planeerimisseaduse §-le 31¹.

TTJA tutvus riigi eriplaneeringute materjalidega ning märgib järgmist:

- 1) Lisada LS ja programm Tabel 21. „Osapooled, isikud ja asutused, keda planeerimisprotsessi kaasatakse“ loetellu lisada riigi eriplaneeringu alale jäävate raudteetaristute valdajad.
- 2) LS ja programm leheküljel 15 on märgitud, et tuumaelektrijaama hoonete maksimaalne kõrgus on ligikaudu 35 meetrit. Seejuures ei ole arvestatud jahutustornide, trepi- ja liftitornide ega korstnate kõrgusi. Palume täiendada kirjeldust ning esitada ka nimetatud rajatiste ligikaudsed maksimaalsed kõrgused.
- 3) Dokumentides esineb vastuolu jahutusvee väljalaske lahenduse kirjelduses. Mõnes osas on märgitud, et jahutusvee väljalase merre kavandatakse ligikaudu 4-5 km kaugusele rannikust, samas kui teistes peatükkides on viidatud väljalaskele umbes 10 km kaugusel rannikust. Palume täpsustada jahutusvee torustiku ligikaudne pikkus ning ühtlustada vastav teave kogu dokumentatsioonis.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Liina Roosimägi
ehitus- ja tööstusbüroo juhataja

Adeele Vesingi +372 667 2135
adeele.vesingi@ttja.ee