

vabandused viivituse eest.

1. Vesi - see saab olema kevadel 2023 paigaldatud, täiendavalt soovitaksime paigaldada juba kinnistu servale maakraani, ehk majaühenduse sulgeseadme.

Selle saame ehitajale ise tarnida.

2. Kanal - siin pole muud lahendust, kui pisike pumplaga survekanalisatsioon. Ühendub 2023 veel vanasse isevoolsesse trassi, 2024+ perspektiivis vahetub see vana asbotoru uue isevoolse pvc toru vastu, aga liitumise ideloogia ei muutu.

Kinnistu katastritunnusega 29201:001:0377 ROHELUSE kuulub Kehtna vallale, sedamööda oleks mõistlik planeerida survetrassi puurimine.

Loodetavasti saab siit juba edasi.

Lugupidamisega,

Raul Aarma

