

Inge Kurisoo

From: Inge Kurisoo
Sent: neljapäev, 23. mai 2024 12:25
To: 'marek.hindreus@antifire.ee'
Subject: Sinikivi tee 2 põlevmaterjali ladustamise plaan

Tere

Edastan aadressil Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Sinikivi tee 2 põlevmaterjalide ladustusplaani läbi vaatamise kohta tähelepanekud:

- välja tuua vahemaa auna või virna kõrval paikneva teise auna või virna või hooneni meetrites (välja tuua vahemaad kõikide varjualuste, hoonete ja virnade vahel);
- Ehitise ja kuni 1000 m³ virnadega lahtise laoplatši vahele nähakse ette vähemalt 18 m tuleohutusküja. Ehitise ja üle 1000 m³ virnadega lahtise laoplatši vahele nähakse ette vähemalt 30 m tuleohutusküja (EVS 812-4). Kui teil on infot, mis põhjendab nõutust väiksemate küjade olemasolu või nõutavast väiksema välise tulekustutus vee vooluhulka või kogust (kui see on väiksem), siis palun see info lisada kirjalikult kooskõlastatava plaani juurde. Suurima ladustamisala ümbermõõt 200m seega vajalik veevooluhulk 40l/s.
- Varjualust käsitletakse põlevmaterjali laoplatšina, sest varjualused on ehitatud põlevatest materjalides ja võrdsustuvad tulekahju korral ladustatava materjaliga. EHR kirjas, et varjualused on metallkonstruktsioonidel, kuid on samuti puidu ladustamiseks ette nähtud, seega saaksime käsitleda eraldi ladustamisalana, millest kaugus peaks jääma ka vähemalt 8 m kaugusele.
- hoone, mis paikneb põlevmaterjali lahtise ladustamise ala naaberkinnistul, ja selle tuleohutusklass, välja arvatud juhul, kui vahemaa ladustamisala piirist hooneni on üle 36 meetri. Tekitas küsimust krundi piiril asuva varjualuse küja ning TP3 ladude vaheline küja. Kuna kõikidel hoonetel ja rajatistel on kasutusluba, siis sooviks näha projektide seletuskirja tuleohutusosa.
- veevõtukohta paiknemise koht, vahemaa põlevmaterjali lahtise ladustamise ala kõige kaugema punktini, veeallika tüüp ja veevooluhulk või vee kogus (veeallika tüüp kas survestatud või survestamata, veevooluhulk (l/s) või vee kogus (m³);
- ladustaja kontaktandmed;
- Kus on ette nähtud reservpalti olemasolu?

Päästeamet on põlevmaterjalide plaani üle vaadanud ning teavitab, et ei kooskõlasta põlevmaterjalide ladustamise plaani.

Lugupidamisega

Inge Kurisoo

ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob: +372 5386 6284
inge.kurisoo@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

|
rescue.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Marek Hindreus <marek.hindreus@antifire.ee>
Sent: Tuesday, May 14, 2024 3:21 PM
To: Inge Kurisoo <Inge.Kurisoo@rescue.ee>
Subject: Sinikivi tee 2 põlevmaterjali ladustamise plaan

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Edastan kooskõlastamiseks põlevmaterjali ladustamise plaani.

Tervitades

Marek Hindreus
Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
Tuleohutusosakonna juhataja
☎ +372 5344 6788
Kadaka tee 3/1, 10621 Tallinn, Eesti
www.antifire.ee



Kui kindlustunne ja meelerahu on olulised