



PÄÄSTEAMET

Krista Anton
SA Otepää Tervisekeskus
juhataja@oteptervis.ee

Teie 15.02.2024 nr

Meie 11.03.2024 nr 7.2-2.2/898-2

Hinnang tuleohutusalasale olukorrale

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 06.03.2024 kontrollkäigu Tartu mnt 2/1, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond.

SA Otepää Tervisekeskus (registrikood 90001977) soovib eelpool nimetatud hoones suurendada ööpäevase üldhooldusteenuse kohtade arvu esimesel korrusel nelja koha ulatuses. Kokku osutatakse hoones teenust 34-le inimesele.

Kontrollkäigul avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste likvideerimiseks on SA Otepää Tervisekeskusele antud 11.03.2024 ettekirjutus järgmiste nõuetega:

1. Paigaldada täiendavalt üks tulekahjusignalisatsiooniandur I korruse majandusruumi, et oleks tagatud tulekahju varajane avastamine ja võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest õigeaegselt evakueeruda.
Tähtaeg: 30.06.2024
2. Viia vastavusse ATS-keskseadme juures olevad automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paiknemisskeemid.
Tähtaeg: 30.06.2024
3. Paigaldada täiendavalt üks evakuatsioonivalgusti I korruse üldhoolekande tubade eesmisel ruumi, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ohutult evakueeruda või neid evakueerida.
Tähtaeg: 30.06.2024
4. Teostada hoone piksekaitseüsteemi nõuetekohane kontroll ja hooldus pädeva isiku poolt.
Tähtaeg: 30.09.2024
5. Tähistada hoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadmele lähim välisüks sildiga „Päästemeeskonna sisenemistee”.
Tähtaeg: 30.06.2024

6. Paigutada hoone operatiivkaart päästemeeskonna infopunkti juurde, ehk automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme juurde.

Tähtaeg: 30.06.2024

Antud ettekirjutuse nõuded ei ole takistuseks esimesel korral ööpäevase üldhooldusteenuse nelja koha lisamisel.

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästekeskus

Madis Pintson

+372 799 8602

madis.pintson@rescue.ee