52801:001:1277
Heinla tn 5

52801:001:1277
Heinla tn 5

52801:001:1450
Rukkilille tn 4

52801:001:1459
Rukkilille tn 13

52801:001:1472
Rukkilille tänav T2

52801:001:1471
Rukkilille tänav L1

52801:001:1470
Rukkilille tn 34

52801:001:1275
Heinla tn 3

52801:001:1448
Rukkilille tn 2

52801:001:1448
Rukkilille tn 2

52801:001:1473
Nõo-Kambja tee T4

52801:001:1474
Nõo-Kambja tee T5

52801:011:0105
22180 Nõo-Kambja tee

52801:011:0054
Vahe

52801:011:0236
Niidu

52801:011:0337
Kolga

Objekti elektritoide võtta alajaamast AJ15486
Paigaldada uus fiidrikaitselüliti vastavalt üldelektriskeemile

LK226280
PK 2x3x20A
Rukkilille tn 2/4

LK226281
PK 3x40A
Rukkilille tn 34

AJ15486

Eelnevalt projekteeritud E23-2_LC0431, IP6800 raames
Alajaamast kuni antud asukohani
paigaldada reservtoru
PVC De160 750N, L=42m

Eelnevalt projekteeritud E23-2_LC0431, IP6800 raames
Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM630, AJ15486, 250 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X = 6461287.3104 Y = 649476.0850
X = 6461286.2148 Y = 649477.7582
X = 6461288.6076 Y = 649479.3249
X = 6461289.7031 Y = 649477.6517
Maapinna 0.00=61.30, Alajaama 0.00=61.50
Rajada maanduskontuur

Eelnevalt projekteeritud E23-2_LC0431, IP6800 raames
Projekteeritud k/p kaabel
nr KPL226299, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu, L=4+514+12m
AJ15486-KP JM1-M6, kaitsetorus De160 750/1250N

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

Projekteeritud m/p kaabel
AXPK4G120, MPL430133 , AJ-st, L=3+295+3m
AJ15486-LK230861 kaitsetorus De110 750N

km 0,62

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- Katastriüksuse piir
- Eelnevalt projekteeritud sidevõrk Töö nr E24-7 VT2167
- Eelnevalt projekteeritud elektrivõrk Töö nr E23-2 LC0431, IP6800

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713 Reg nr: 11445550 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee	Kuupäev: 01.08.2024 Töö nr: E24-8 Joonise nr: 002 Mõõtkava: M1:500/A3
Töö nimetus:	Vana-Nõo tn 38 ja 36 liitumine elektrivõrguga Kolga küla, Nõo vald, Tartu maakond. LC1881	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollija: Siim Holtsmann	