Ülejõe tn 5
37301:002:0210

Edasi vt.
Leht 10

Ülejõe tn 4
37301:002:0117

Ülejõe tn 6
37301:002:0035

Jõe tn 9
37301:002:0172

Jõe tn 11
37301:002:0184

Jõe tn 13
37301:002:0185

Jõe tn 15
37301:002:0186

Koguduse põllu
37301:002:0453

Sihitaguse
37301:002:0489

Ülejõe tõmp
37301:002:0525

Tarna
43301:001:0277

Edasi vt.
Leht 13

Edasi vt.
Leht 11

DEM. mast
191 (RB)

DEM. mast
190 (RB)

DEM. mast
189 (RB)
+ tugi (A-mast)

DEM. mast
188 (RB)

DEM. mast
187 (RB)

DEM. mast
193 (RB)

DEM. mast
193A (pult)

DEM. mast
194 (RB)

DEM. mast
46 (RB)

DEM. mast
47 (RB)
+ tugi
+ lahklüliti "2R5"

DEM. mast
48 (pult)
+ lahklüliti "2R6"

NBI Ettevaatust, sidekaabel (Telia)

Proj. liitumiskilp LK229607
PK: 3x25 A, ol.olev arvesti (Ülejõe tn 6)
Maandus (võimalusel ol.olev)

Dem: liitumiskilp 127039LK
Arvesti tõsta ringi uude LK-sse.

PEØ110; 1250N; L= 13 m
- kinnisel meetodil
- sõgavusel 1,0 m.

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL428031; AL 4x50 mm²
(LK229607 - LK229608)
L= 86/100 m (trass/kaabel)

Proj. liitumiskilp LK229608
PK: 3x16 A, ol.olev arvesti (Pumpla)
Maandus, pot. ring.

Dem: liitumiskilp 93170LK
Arvesti tõsta ringi uude LK-sse.

Okastraataed/elektrikarjust mitte kahjustada, vajadusel tööde ajaks vajalikus ulatuses ringi tõsta.

Proj. 10 kV maakaabel:
KPL223262; AL 3x240 mm²
(Proj. AJ14847 - Proj. AJ14848)
L= 657/680m (trass/kaabel)

PEØ160; 750N; L= 397 m
- sõgavusel 1,0 m.

Dem: 10 kV õhuliin
AS-25; L = 279 m
M188 - M192

Dem: 10 kV õhuliin
AS-35; L= 1181 m (trass)
M35 (Kõrkuküla LP) - M48

Dem: 10 kV õhuliin
AS-35; L= 467 m (trass)
M48 - M196 (AJ "Jõe")

Dem: 10 kV õhuliin
AS-50; L= 227 m (trass)
M48 - M50 (proj.)

Dem: 10 kV õhuliin
AS-35; L= 467 m
(trass)
M48 - M196

PEØ160; 1250N; L= 64 m
- kinnisel meetodil
- vt. joonis IP6322-6 (Leht 6)

PEØ160; 750N; L= 89 m
- sõgavusel 1,0 m.

Tööst välja jääv 0,4 kV maakaabel

Puumasin

Reovee pumpla

Sild

Õuetevahi

N
W
E
S

Projekt: Karu-Kärla 10 kV liini rekonstrueerimine, II ETAPP Kärla-Kirikuküla ja Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond			Tellija: Elektrilevi OÜ		
Joonis: Asendiplaan			Joonise nr: IP6322-1		
DRAFTIT DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231330 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	Mikk Relter Tel. 5348 2352	Mõõtkava	1:500	Leht / Lehti
			Staadium	Tööprojekt	12 / 15