

K-Projekt AS

Gaasivõrguga liitumise detailplaneeringu tehnilised tingimused.

25.04.2024

Käesolevaga teatame, et tehniliselt on võimalik Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus Juula (71801:005:0105), Liia (71801:005:0348) ja Augusti (71801:005:0213) kinnistutele detailplaneeringuga moodustata vaid kinnistuid maagaasiga varustada. Adven Eesti ASi olemasolev B-kategooria maaalune gaasitorustik paikneb 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee (71901:001:0350) transpordimaa kinnistul Nurme tänava ja Juuliku-Tabasalu tee ristumiskoha läheduses. Alates olemasolevast gaasitorustikust kuni käsitleva detailplaneeringu alani ja piirini on planeeritud gaasitorustik Tähevälja kinnistu detiplaneeringuga (K-Projekt AS töö nr. 21071), antud deatiplaneeringuga lõpeb gaasitorustik Juula kinnistu lääne piiril. Detailplaneeringuga moodustavate kinnistute jaoks planeerida B-kategooria gaasitorustik alates Tähevälja DP-ga planeeritud gaasitorustikust Tallinna Ringtee ääres piki käsitleva detailplaneeringuga moodustavat transpordimaa kinnistut nr 6, võimalusel selle kinnistu haljasalale kuni moodustatava kinnistuni nr 5 piirini. Moodustavate kinnistute jaoks planeerida gaasitorustikule harud ja liitumispunktidenä maakraanid moodustavate kinnistute piiridele, kuid mitte lähemale kui 2 meetrit teistele kommunikatsioonide liitumis- ja sõlmpunktidele ning mitte sissesõiduteede alla. Planeeritavale gaasitorustikule näha ette servituudi/kasutusõiguse ala 1 m mõlemale poole torustiku keskteljest. Kõrghaljastuse planeerimisel näha ette taimed mitte lähemale kui 2m gaasitorustikuni.

Lugupidamisega
Aleksander Aan
Gaasivõrgu juht
Gaasi jaotus
+372 5117424
Adven Eesti AS