

Veronika Johanson

From: Veronika Johanson
Sent: teisipäev, 23. september 2025 15:13
To: 'kristina@parimhaldus.ee'
Cc: 'priisletee20@gmail.com'
Subject: Priisle tee 20

Importance: High

Tere

Seoses sellega, et maa-aluses parklas on projektis välja arvatatud põlemiskoormus, mis juba arvestab seal paiknevate autodega, tuleb rangelt jälgida, et parkla kasutus vastaks projektis ette nähtud tingimustele. Kõikide muude esemete (nt jalgrattad, kastid, mööbel, rehvid jms) hoiustamiseks on ette nähtud selleks eraldi panipaigad.

Palun tõstatada see küsimus järgmistel KÜ üldkoosolekutel ning vajadusel viia korteriühistu **sisekorraeskirjadesse vastavad täiendused või muudatused**, millega määratletakse selgelt:

- Mida on lubatud ja mida ei ole lubatud parkimiskohtadel hoiustada.
- Kuidas toimub ühiskasutuses olevate alade kasutamine ja kontroll.

Eesmärgiks on tagada ohutus, vältida tuleohutusriske ning säilitada parkla vastavus ehitusprojektile ja tuleohutusnõuetele.

Lugupidamisega

Veronika Johanson

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

+372 5341 5815

veronika.johanson@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee

