


Mast nr. M137H3
 Mastile paigaldada mastivõimsuslüli nr. LP17691
 Olemasolev mast asendada IV klassi kreosootimmutusega mastiga L=12m

86502:001:0020
 Koidu




X = 6386900
 Y = 663000

86502:001:0740
 25112 Rõuge - Vastse-Roosa tee

86502:001:0412
 Tuuri

Tähistused




X = 6386850

Märkused:

1. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
2. Paigaldus- ja ehitustöodel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

86502:001:0028
 Aasa

86502:001:0411
 Tuuri



Projekt				Mõniste- Uus Hinsiku rekonstrueerimine, Rõuge vald, Võru maakond				Tellija		Elektrilevi OÜ	
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Joonis		Elektripaigaldise plaan				Joonise nr		IP7277-1-9	
		Projekteeris	Keio Altoja					Tel. 53426415	Mõõtkava	M 1:500	
		Projektijuht	Keio Altoja						Staadium	Tööprojekt	
		Kontrollis	Keio Altoja						Keel	Leht	Lehti
								EST	9	10	