



TERVISEAMET

Toila Sanatoorium AS
info@toilaspa.ee

Meie 01.03.2024 nr 12.4-1/24/98-3

Teade riikliku järelevamenetluse lõpetamise kohta

Terviseamet (edaspidi amet) viis rahvatervise seaduse § 15 lg 1 ja korrakaitseaduse (edaspidi KorS) § 27 alusel läbi riiklikku järelevamenetlust AS Toila Sanatoorium (registrikood 10338119, edaspidi ettevõtte) suhtes eesmärgiga kontrollida Toila SPA Hotelli Wellness-keskus Orhidee ujulas Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrmuses nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ (edaspidi määrus nr 80) nõuete täitmist. Ohu kahtluse aluseks olid 07.02.2024 võetud enesekontrolli veeproovide analüüsitulemused, mille kohaselt ei vastanud Wellness-keskus Orhidee massaažibasseini vee kvaliteet määruse nr 80 nõuetele.

Vastavalt eespool nimetatud eriseadusele on amet KorS § 6 lg 1 mõistes korrakaitseorgan, kes on riikliku järelevaue ülesannet täitma volitatud asutus. Ettevõtte on KorS § 15 lg 1 mõistes ujula valdajana avaliku korra eest vastutav isik.

Tuginedes KorS § 50 lg 1 p 3, § 51 lg 1 p 3 ja lg 6¹ võttis 15.02.2024 ameti autojuht-proovivõtja riikliku järelevamenetluse raames basseinivee kontrollproovid Wellness-keskus Orhidee massaažibasseinist. Menetlustoimingu raames vormistati riikliku järelevaue menetlustoimingu protokoll nr EEVIV2024LTA0003I. Menetlustoiming viidi läbi ettevõtte esindaja Jekaterina Jegorova nõusolekul ja juuresolekul.

Rahvatervise labori 15.02.2024 väljastatud katseprotokolli nr KJL2024/V421K ei vastanud massaažibasseini vee kvaliteet nõuetele oksüdeeritavuse vahe osas. Analüüsitulemuste järgi oli oksüdeeritavuse vahe 3,36 mg/l O₂, määruse nr 80 § 6 lg 4 p 6 kohaselt oksüdeeritavus võib olla 3 mg/l O₂ võrra suurem kui veevõrgust võetaval veel.

Amet teavitas 15.02.2024 ettevõtet analüüsitulemustest ning palus esitada tegevuskava basseinivee kvaliteedi parendamiseks.

Ettevõtte esindaja teavitas 15.02.2024 ametit telefoni teel planeeritud tegevustest ja kordusproovi võtmisest.

Vee terviseohutuse infosüsteemi kaudu esitati ametile 21.02.2024 Wellness-keskus Orhidee massaažibasseinist võetud kordusproovide analüüsitulemused, mille kohaselt basseini vee kvaliteet vastab määruse nr 80 nõuetele.

Riikliku järelevamenetluse raames esitas ettevõtte esindaja 28.02.2023 ametile täiendavad selgitused puuduste kõrvaldamise kohta Wellness-keskus Orhidee ujulas.

Arvestades eeltoodut lõpetab amet AS Toila Sanatoorium suhtes alustatud riikliku järelevalvemenetluse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marje Muusikus
osakonnajuhataja
Ida regionaalosakond

Liisu Tamm
554 8431 liisu.tamm@terviseamet.ee