



TRANSPORDIAMET

Lääneranna Vallavalitsus
vallavalitsus@laaneranna.ee
Jaama tn 1
90302, Pärnu maakond, Lääneranna
vald, Lihula linn

Teie 05.11.2024 menetlus nr 456782

Meie 14.11.2024 nr 7.1-2/24/19066-2

**Virtsu alevik Vanalinna tn 2 kinnistu
ehitusloa eelnõu kooskõlastamine
märkustega**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Pärnu maakonna Lääneranna valla Virtsu aleviku Vanalinna tn 2 kinnistu ehitusloa eelnõu (menetlus nr 456782). Kinnistu (katastritunnus 43001:001:0006) asub riigitee nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare kaitsevööndis.

Ehitusluba antakse kaupluse (EHR kood nr 121431072), varikatuse (EHR kood 221471168), lipumastide (EHR kood 221471171), hinnaposti (EHR kood 221471172) ja tuletõrje veevõtukohta (EHR kood 221471173) ehitamiseks. Ehitusloa aluseks on Mellson Grupp OÜ koostatud projekt (vastutav projekteerija A. Vahtel, töö nr 788).

Lähtudes ehitusseadustiku § 70 lg 3, **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu ja anname nõusoleku teekaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks.

Ehitamisel tuleb arvestada järgnevate asjaoludega.

1. Olemasolev hinnapost tõstetakse riigitee katte servast vähemalt 12 meetri kaugusele muutmata selle kujundust ja paiknemissuunda. Palume võtta arvesse, et kui soovitakse asendada olemasolevat teabevahendit või muuta selle kujundust, siis tuleb Transpordiametile esitada eraldi kooskõlastustaotlus koos täpse kujunduse, kauguse ja paiknemissuunaga, et oleks võimalik hinnata liiklusseaduse § 5³ nõuetele vastavust.
2. Materjalide veod korraldada olemasoleva juurdepääsutee kaudu.
3. Vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
4. Transpordiamet ei võta kohustusi projektiga seotud rajatiste väljaehitamiseks.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui ehitusluba ei ole selleks ajaks välja antud, siis palume meid kaasata uuesti ehitusloa või projekteerimistingimuste menetlusse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa:

1. 788_EP_AS-3-01_v02_Seletuskiri
2. 788_EP_AS-4-02_v02_Asend

Andres Aasna

53231631, Andres.Aasna@transpordiamet.ee