



TRANSPORDIAMET

Lp Dmitry Kondaev
AS Connecto Eesti
dmitry.kondaev@connecto.ee
Tuisu 19
11314, Tallinn, Harju maakond

Teie 24.09.2026

Meie 24.09.2026 nr 7.1-2/26/15455-3

**Olerex Jõelähtme elektriautode
laadimistaristu projekteerimine projekti
kooskõlastamine riigitee nr 1, nr 11260
kaitsevööndis**

Olete taotlenud Transpordiameti ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 3 kohast nõusolekut tehnovõrkude ehitusprojektile riigitee nr 1 Tallinna-Narva tee km 23,36 ja riigitee nr 11260 Jõelähtme-Kemba tee km 4,36 kaitsevööndisse. Projektiga kavandatakse riigiteede kaitsevöönditesse elektrimaakaabli, kaablikaitsetoru ning parkimiskoha rajamist riigitee alusele maale rajatise ei kavandata.

Projekteeritud elektriautolaadijad on kavandatud väljapoole riigitee kaitsevööndit ning Transpordiametil puudub puutumus.

Juhime tähelepanu, et kooskõlastuse objektiks on ainult projektis sisalduvad elektriautode laadimistaristu rajatised ja muudele projekti asendiplaanil toodud ehitistele see ei laiene.

Võttes aluseks EhS § 70 lg 3, **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt Connecto Eesti AS tööle nr 2605002 „*Olerex Jõelähtme elektriautode laadimistaristu projekteerimine, Kivisilla tee 1, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond*“. Nõusolek tugineb asjaolule, et projekti realiseerimisest huvitatud isik ja tehnovõrgu omanik on nõus arvestama Transpordiameti poolt esitatud ettepanekute ja järgmiste nõuetega:

1. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.
2. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed ega selle korra kohast kasutamist. Juhul kui tööde tegemine võib riigiteel liiklejaid ohustada mistahes viisil, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda [liiklusseaduse](#) § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Riigiteel liikluskorralduse ajutiseks muutmiseks on vajalik liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee omaniku nõusolek.
3. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.

4. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
5. Töövõtjal näha ette paigaldustöödega rikunud maa-ala korrastamine ning kahjustatud teerajatiste taastamine.

Järelevalvet esitatud nõuete täitmise üle riigitee kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet ehitusseadustikus kehtestatud korras.

Käesolev nõusolek kehtib kaks aastat.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Laur Kõiv

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan

Seletuskiri

Taotlus

Laur Kõiv

55901417, Laur.Koiv@transpordiamet.ee