

Tingmärgid

- Korduvmaanduspaigaldis Rm<100 Ω
- Projekteeritud uus pultmast koos konsooli ja valgustiga.
- Projekteeritud õhuliin pultmastidel EX 4x25
- 1 7W L3 5369/4K ?m.?m — Valgusti number; valgusti võimsus; Optika nr/ valgusti värvitemperatuur (4K=4000K ja 3K=3000K); Valgusti kõrgus/konsooli pikkus
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev gaasitrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev keskküttetrass
- Olemasolev madalpinge kaabel
- Olemasolev keskpinge kaabel
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev sadevee kanalisatsioonitrass

Mõõtkava: 1:500	*Staadium:* PP	*Eriala:* EL	*Objekti aadress:* Aiba tee, Viti küla, Harku vald, Harju maakond
ELCAD:			*Töö nimetus:* Aiba tee tänavavalgustus
Joonise nimetus: Asendiplaan leht 2			OÜ ELTAM,Mammaste,Põlva63309 Tel.079 93 012 reg.10533430 EL10533430–0001 16.09.2002
Töö number: 00202–24	*Joonise number:* EL–2	*Jooniste nr (arv):*	*Koostas:* Mattias Herzmann; *Kontrollis:* Marko Liblik; *Kuupäev:* 15.05.2024