



Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda

2-kohaline LK163612 Lehe tn 3, 5
 X = 6579198.3800 Y = 551489.2800
 Jaotuskilp JK49933
 Toitekaablid
 AXPK4G300, MPL393475, AJ-st, L=4+345+3m
 AXPK4G300, MPL393476, AJ-st, L=4+345+3m

1-kohaline LK220750 Öie tn 6
 X = 6579222.6227 Y = 551590.3061
 Jaotuskilp JK65808
 Toitekaabel AXPK4G300, MPL393483, JK65810-st, L=3+39+3m

1-kohaline LK163602 Öie tn 5
 X = 6579193.4534 Y = 551620.3195
 Jaotuskilp JK67242
 Toitekaabel AXPK4G120, MPL393482
 JK65809-st, L=3+82+3m

LK163612 JK49933
 2-koh. sokliil PK 3x100 A ja 3x80 A
 Kortterelamu Lehe tn 3, 5

1-kohaline LK220754 Öie tn 8
 X = 6579186.3477 Y = 551603.0429
 Jaotuskilp JK65810
 Toitekaablid
 AXPK4G300, MPL393483, AJ-st, L=4+134+3m
 AXPK4G300, MPL393484, AJ-st, L=4+134+3m

LK163603 JK67243
 1-koh. sokliil PK 3x100 A ja 3x63 A
 Kortterelamu Öie tn 5

Projekteeritud m/p kaabel nr MPL130547 AXPK 4G300 L=3+300+3m, JK49932-JK49935 kaitsetorus De160 750/1250N

1-kohaline LK225388 Öie tn 7
 X = 6579178.4108 Y = 551625.6172
 Toitekaabel AXPK4G50, MPL418128
 JK67242-st, L=3+16+3m

1-kohaline LK220752 Öie tn 10
 X = 6579125.7860 Y = 551624.3084
 Jaotuskilp JK65809
 Toitekaablid
 AXPK4G300, MPL393478, AJ-st, L=4+70+3m
 AXPK4G300, MPL393479, AJ-st, L=4+70+3m

Ristumine 11114 Jüri-Vaida tee maanteega 1,29 km
 Paigaldus kinnisel meetodil
 Projekteeritud PE De160 1250N L=38m
 Ristumisel min 1,5m katendist
 Lahtikaevatav ala 2+2m2
 Vt ristmäväljajoonis 2

Ettevaatust ristumised
 Vesi, kanalisatsioon, elekter, side
 Enne puurimist selgitada sügavused

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 1W1 — 1W1 — 1W1 Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 — 1W2 — 1W2 Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Reservtoru Tarbijale

Tellija:
 Enefit Connect OÜ



Töö nimetus: Lehe tn arendusala elektriliitumisprojekt
 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond.
 Tööprojekt LR6588, IP5351

Joonise nimetus: Asendiplaani osa

Address: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714
 MTR: TEL002388
 Reg nr: 12688881
 Telefon: +372 5534119
 e-mail: jaanus@stromtec.ee
 Projekteeris: Ivo Rohula 56761280
 Kontrollis: Jaanus Kaldoja

Kuupäev: 12.08.2022
 Töö nr: 22-93
 Joon nr: 004
 Mõõtkava: M1:500 A3