

Tiiu Varik

Saatja: Jan Jürjestaust <Jan.Jurjestaust@rkas.ee>
Saatmisaeg: 23. jaanuar 2018. a. 9:13
Adressaat: Tiiu Varik
Teema: FW: Kevade 10 ATS puudused

Järeltegevuse lipp: Järeltegevus
Olekulipp: Lipuga märgitud

Tere!

Saadan ATSi puuduste nimekirja.

Lugupidamisega,

Jan Jürjestaust
Lääne piirkonna kinnisvarahaldur

Tel: +372 5241 480
Õhtu põik 5, 80010 Pärnu
<http://www.rkas.ee>

 **Riigi Kinnisvara**

Palun mõelge enne selle kirja printimist keskkonnale ja raiutud metsale.

*** KONFIDENTSIAALSUSHOIATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adreassaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

From: Andrus Gatski
Sent: Thursday, January 18, 2018 11:50 AM
To: Jan Jürjestaust <Jan.Jurjestaust@rkas.ee>
Subject: RE: Kevade 10 ATS puudused

Tere!

Täname tagasiside eest.
Töövõtjale on vastavasisuline info edastatud.
Kõik puudused likvideeritakse hiljemalt 5 nädala jooksul.

Lugupidamisega

Andrus Gatski
Ehituse projektijuht

Tel: 5 073 094
Lelle 24, 11318 Tallinn
<http://www.rkas.ee>

 **Riigi Kinnisvara**

Palun mõelge enne selle kirja printimist keskkonnale ja raiutud metsale.

*** KONFIDENTSIAALSUSHOIATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adreassaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

From: Jan Jürjestaust
Sent: 18. jaanuar 2018. a. 11:26
To: Andrus Gatski <Andrus.Gatski@rkas.ee>
Subject: FW: Kevade 10 ATS puudused

Tere!

Seda Kevade 10 täitedoki küsisin alloleva info pärast.

Tervitades,

Jan Jürjestaust
Lääne piirkonna kinnisvarahaldur
Tel: +372 5241 480
Õhtu põik 5, 80010 Pärnu
<http://www.rkas.ee>

 **Riigi Kinnisvara**

Palun mõelge enne selle kirja printimist keskkonnale ja raiutud metsale.

*** KONFIDENTSIAALSUSHOIATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

From: Tõnis Süld, Hooldusjuht OÜ [<mailto:tonis@hooldusjuht.ee>]
Sent: Thursday, January 18, 2018 11:10 AM
To: Jan Jürjestaust <Jan.Jurjestaust@rkas.ee>
Cc: Urmo Kesküla <Urmo.Keskula@rkas.ee>
Subject: Kevade 10 ATS puudused

Tere!

Meie hooldustehnik teostas ATS hoolduse objektil Kevade 10, Sulupere ja avastas järgmised puudused:

1. Osa hoone vaheseinu on joonisel puudu
2. Osa andureid on paigaldamata
3. Osad andurid on joonisel märgitud suitsuanduritena, aga tegelikkuses on paigaldatud temperatuuriandurid
4. Temperatuurikaableid tsoonides 3 ja 9 ei saa testida, sest on ühendatud valede klemmidega
5. Temperatuurikaablid tsoonides 3 ja 9 ei edasta häiret. Kui neis alades toimub tulekahju, edastub ainult rikkesignaali, ATS häiresse ei lähe
6. Dokumentatsioonis olev katsetamise protokoll on tehtud objektile aadressiga Paul Kerese 3, Narva. Kuupäev 11.11.2016.
7. Katsetusprotokollis on ruumi nr 118 (garaaž) kohta märgitud suitsuandur, tegelikult paikneb seal temperatuurikaabel ja joonisel suitsuandurit ei ole. Katestusprotokolli info järgi asub näiteks ruum nr 118 tsoonides 4, 5, 6, 13 ja 15. Joonisel on ruum ainult tsoonis 9. Osade ruumide numbrid ja info ei lähe kokku.
8. Kas tsoon 19 on tegelikult tsoon 18 ?
9. Joonistel, skeemidel ja mujal dokumentides on aadressiks Sulupera, õige on Sulupere.

Lisatud ka joonis, kus ära märgitud puuduvad ja valesti märgitud andurid.

Lugupidamisega,

Tõnis Süld
Lääne piirkonna hooldusjuht
Hooldusjuht OÜ

Tel: + 372 56 805 990
Avariitefon: 56629189
e-mail: tonis@hooldusjuht.ee