

Lähtudes majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määruses nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja –toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” § 3 sätestatust kinnitatakse käesolevaga, et ehitustoode

Tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1 **Tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Foam B1**

mille on turule lasknud

Penosil Eesti OÜ

Suur-Paala 6, 13619 Tallinn, EESTI

ja mis on toodetud

Krimelte OÜ

Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, EESTI

on allutatud tootja poolt rakendatud tehase tootmisohjele ning tootja katsetab tehases võetud tootenäidiseid vastavalt ette kirjutatud katseplaanile. Inspecta Estonia OÜ on teostanud toote tüübikatsetuse ning tehase esmaülevaatuse ja tootmisohje hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje järelevalvet ja hindamist.

Käesolev sertifikaat tõendab, et kõik tootele esitatavad nõuded, mis on kirjas Inspecta Estonia OÜ vuugitäidete juhendis

QMW-826-17

on rakendatud ja toode vastab ülaltoodud juhendi nõuetele.

Sertifikaat on esmalt väljastatud **09.09.2016** ja kehtib kuni **08.09.2021**, kui toode on kooskõlas juhendi nõuetega või kui tehase tootmistingimusi või tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida internetist aadressil www.inspecta.com/et. Sertifitseeritud toote klassifikatsioon ja kasutusulatus on toodud lisas 1.

Tallinn 09.09.2016

German Vimb
Vastavushindamise osakonna juhataja



Toode: Tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1.

Tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Foam B1.

Toote detailne kirjeldus on toodud Krimelte OÜ tehnilises spetsifikatsioonis TTK-V01v3.

Vuugitäite paigaldustingimused

Vuugi sügavus/vuugi täitesügavus	Vuugi laius/vuugitäite laius	Tulepüsivusklass
100/100	40/40	EI 45 – V – X – W 00 kuni 40
100/100	30/30	
100/100	20/20	EI 60 – V – X – W 00 kuni 20
100/100	10/10	
200/100	40/40	EI 120 – V – X – W 00 kuni 40
200/200	30/30	
200/200	20/20	
200/200	10/10	EI 180 – V – X – W 00 kuni 10

Toote klassifikatsioon

Tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1 ja tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Foam B1 klassifikatsioon kooskõlas standardi EN 13501-2:2007+A1:2009 nõuetega on olenevalt vuugi mõõtmetest ja vuugitäite paigaldustingimustest järgmine:

(EI 45 - EI 180) – V – X – W 00 kuni 40

Kasutusulatus

Antud klassifikatsioon kehtib järgnevate lõpprakenduste korral:

1. On lubatud kasutada vertikaalses seinas ja vertikaalses vuugis.
2. Sein võib olla betoonist, vahtbetoonist, plokkidest, tellistest, kusjuures seina paksus on ≥ 100 ja tihedus $\geq 550\text{kg/m}^3$.
3. Vuugi laiust on lubatud vähendada.
4. Vuugitaituvus on lubatud vastavalt eeltoodud tabelile.
5. Liikumisvõime $\pm 7,5\%$.

Tähistus

Toode peab olema tähistatud. Tähistusel peab olema näidatud:

- tulepüsivusklass;
- sertifikaadi number;
- sertifikaadi väljaandja nimi;
- tootja nimi;
- valmistamise aasta;
- toote identifitseerimise number.



Inspecta Estonia OÜ
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn
Tel +372 659 9470 Faks +372 659 9479
estonia@inspecta.com

Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland

TRUST & QUALITY www.inspecta.com