

Kirill Svjatinski

From: microfix <microfix@trinon.com>
Sent: 19. juuni 2019. a. 9:36
To: Kirill Svjatinski
Subject: RE: Meeldetuletus (Linda 6 ja Linda 12, Narva)

Tere päevast

Saadame Teile ajakava puuduste parandamise kohta:

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 kohta:

Punkt 1: Paigaldada hoonesse kogu hoonet hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem vastavalt olemasolevale projektile.

Punkti parandamise aeg- 07.2019

Punkt 2: Paigaldada hoonesse evakuatsioonivalgustus.

Punkti parandamise aeg- 10.2019

Punkt 3: Moodustada hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonid.

Punkti parandamise aeg- 12.2019

Punkt 4: Moodustada hoone peamise elektrijaotla ruumist omaette tuletõkkesektsioon.

Punkti parandamise aeg- 07.2019

Punkt 6: Korraldada hoone piksekaitsesüsteemi täielik kontroll

Punkti parandamise aeg- 10.2019

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1012 kohta

Punkt 1: Paigaldada hoonesse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Punkti parandamise aeg- 12.2019

Punkt 2: Paigaldada hoonesse evakuatsioonivalgustus.

Punkti parandamise aeg- 02.2020

Punkt 3: Moodustada hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonid.

Punkti parandamise aeg- 04.2020

Punkt 4: Korraldada hoone piksekaitsesüsteemi täielik kontroll vastavalt tehnilisele normile.

Punkti parandamise aeg- 10.2019

Loodame, et selline plaan sobib puuduste likvideerimiseks. Ajavahemikud on nii pikad, kuna puuduste likvideerimine vajab suuri investeeringuid, aga meie praegu kogu aeg tegeleme puuduste likvideerimisega.

Lugupidamisega
Andrei Orponen

From: Kirill Svjatinski [mailto:Kirill.Svjatinski@rescue.ee]
Sent: Friday, June 14, 2019 10:03 AM
To: microfix
Subject: RE: Meeldetuletus (Linda 6 ja Linda 12, Narva)

Tere

Palun esitada taotlus tähtaja pikendamiseks ja märkida iga punkti kohta kindel kuupäev.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Ida päästekeskus

Kirill Svjatinski

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

mob: +372 58603556

Vahtra 3 | 21003 Narva | Eesti

www.paasteamet.ee



From: microfix [mailto:microfix@trinon.com]

Sent: Friday, June 14, 2019 9:56 AM

To: Kirill Svjatinski <Kirill.Svjatinski@rescue.ee>

Subject: AW: Meeldetuletus (Linda 6 ja Linda 12, Narva)

Tere päevast

Vabandust, et ei ole vastanud õigeks ajaks. Kirjutan Teile vastavalt punktidele, mida on vaja paranda: Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 kohta:

Punkt 1: Paigaldada hoonesse kogu hoonet hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem vastavalt olemasolevale projektile.

Vastus: Praegu on ATS'iga kaetud 6 korrust. Selle kuu lõpuni tööd on valmis.

Punkt 2: Paigaldada hoonesse evakuatsioonivalgustus.

Vastus: Osaliselt valgustid on paigaldatud, praegu valmistatakse projekt kogu ulatuse paigaldamiseks. Peale projekti hakkame kohe paigaldama.

Punkt 3: Moodustada hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkeseksioonid.

Vastus: Praegusel hetkel räägime ettevõttega, kes paigaldas meile ukseid, sest et nemad ennem rääkisid, et need ukseid vastavad nõuetele, mis ei vasta olukorrale.

Punkt 4: Moodustada hoone peamise elektrijaotla ruumist omaette tuletõkkeseksioon.

Vastus: Töö teeme ära selle kuu lõpuks.

Punkt 6: Korraldada hoone piksekaitsesüsteemi täielik kontroll

Vastus: Kuna eelmised tööd vajavad suurt finantseerimist, selle punkti kõrvaldame peale ATS paigaldamist.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1012 kohta

Punkt 1: Paigaldada hoonesse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Vastus: Projekt on valmis. Teostame ATS paigaldamist peale eelmise objekti ATS paigaldamist. Alustame need tööd juuli lõpus.

Punkt 2: Paigaldada hoonesse evakuatsioonivalgustus.

Vastus: Praegusel hetkel projekt valmistatakse.

Punkt 3: Moodustada hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonid.

Vastus: Kuna eelmised tööd vajavad suurt finanseerimist, selle punkti kõrvaldame peale ATS paigaldamist.

Punkt 4: Korraldada hoone piksekaitsesüsteemi täielik kontroll vastavalt tehnilisele normile.

Vastus: Kuna eelmised tööd vajavad suurt finanseerimist, selle punkti kõrvaldame peale eelmiste tööde teostamist.

Eelmised vastused näitavad, et meie tegutseme kõikide punktidega, aga see vajab suurt finanseerimist.

Palun Teid pikendada meie puuduste kõrvaldamise aega. Kui on vaja, siis saame teha selle kohta graafikut. Palume Teid veel kord mette teha trahvi, sest et meie ise saame aru, et tuleohutus on väga tähtis aspekt ning tegutseme puuduste kõrvaldamisega.

Diana Bis

Von: Kirill Svjatinski <Kirill.Svjatinski@rescue.ee>

Gesendet: Montag, 3. Juni 2019 08:06

An: microfix

Betreff: Meeldetuletus (Linda 6 ja Linda 12, Narva)

Tere

Tuletame Teile meelde, et ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 täitmise kuupäev on saabunud.

Punkt 1: Paigaldada hoonesse kogu hoonet hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem vastavalt olemasolevale projektile.

Punkt 2: Paigaldada hoonesse evakuatsioonivalgustus.

Punkt 3: Moodustada hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonid.

Punkt 4: Moodustada hoone peamise elektrijaotla ruumist omaette tuletõkkesektsioon.

Punkt 6: Korraldada hoone piksekaitsesüsteemi täielik kontroll

Tuletame Teile meelde, et ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1012 täitmise kuupäev on saabunud.

Punkt 1: Paigaldada hoonesse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Punkt 2: Paigaldada hoonesse evakuatsioonivalgustus.

Punkt 3: Moodustada hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonid.

Punkt 4: Korraldada hoone piksekaitsesüsteemi täielik kontroll vastavalt tehnilisele normile.

Palume teavitada, kas antud ettekirjutuste punktid on täidetud või mitte hiljemalt **07.06.2019**.

Täitmise korral, palume kirjale lisada ka tõestusmaterjalid (nt pildid, aktid jm) või pakkuda välja kuupäev, millal saaksime kohapeal asjaolusid fikseerida.

Juhul, kui vastus ei laeku, loeme ettekirjutusi täitmata jäetuteks, millega kaasneb **sunniraha rakendamine**.

[Lugupidamisega](#)

PÄÄSTEAMET

Ida päästekeskus

Kirill Svjatinski

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

mob: +372 58603556

Vahtra 3

21003 Narva Eesti

www.paasteamet.ee

