



Nõmme-Kase tn 12c
78404:401:2381

Kaevetööde käigus vältida
tugiseina vigastamist

Ettevaatust! Ristumine maakaablitega.
NB! Ristumiskohas kaevata käsitsi,
et vältida kaablite vigastamist.

Kaitsetoru Ø75, 450N tarbija
kaabli ühendamiseks ca. 3m

LK236481 liitumiskilp,
sokliga pinnases

Nõmme-Kase tn 12d
78404:401:0196

Ettevaatust! Ristumine sidekanalisatsiooniga,
vee- ja kanalisatsioonitoruga.
NB! Ristumiskohas kaevata käsitsi,
et vältida tehnovõrkude vigastamist.
Minimaalne püstvahekaugus 0,2 m.

Ettevaatust! Ristumine gaasitoruga.
NB! Ristumiskohas kaevata käsitsi,
et vältida toru vigastamist.
Minimaalne püstvahekaugus 0,3 m.

Metsa tänav T3
78401:101:1313

Nõmme-Kase tn 12b
78404:401:0195

Likvideeritavad
põõsad 14-Lä

AJ 1490:(Nõmme) F5
AMKA.3x120+95 õhuliin

Maakaabelliin MPL440064
Kaablitrass L=32m
AXPK4G50, L=43m
Torus Ø110, 750N, L=32m

Sihi tn 98
78404:401:0066

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud maandus
	Projekteeritud MP kaabelliin (1-kaabel)
	Projekteeritud potentsiaalitasandusrõngas
	Projekteeritud plasttorud kaablitele
	Likvideeritav haljastus
	Liitumiskilp
	Madalpingeõhuliin
	Keskpingekaabel
	Madalpingekaabel
	Sidekanalisatsioon
	Veetorustik
	Kanalisatsioonitorustik
	Gaasitorustik
	Katastripiir
DENDROLOOGIA TINGMÄRGID	
	Oluline puu või põõsas III
	Väheväärtuslik puu või põõsas IV
	Likvideeritav puu või põõsas V
	Looduses mitteeksisteeriv puu jooniselt
	Geoalusel puuduoleva puu ligikaudne asukoht

TEE-EHITUSLIK OSA:

	- Taastatav sõidutee asfaltbetoonkate (D4), 20m²
	- Taastatav killustikkate, 42m²
	- Taastatav haljasala, 22m²
	- Kaeviku tsoon
	- Käsitsi tehtavate kaeviku tsoon

Asfaltsegude täitematerjali kvaliteedinõuded:

- AC 12 surf C100/0, LA25, An14, FNACI4, AbrA40, PRDAir11;
- AC 16 base C50/10, LA30, F2, PRDAir9;

Killustikust katendikihtide kvaliteedinõuded:

- sõidutee - GC80/20, C90/3, LA30, F4, FI20, f4;

MÄRKUSED:

- Käesoleva joonise koostamisel on aluseks võetud:
 - Maa-ala plaan tehnovõrkudega (Geoalus OÜ, töö nr. 25-G207.a.).
- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte nende tegelikele suurustele looduses.
- Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest.
Jälgida olemasoleva katte piki- ja põikkaldeid.
- Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile.
- Kui kaevetööde käigus rikutakse suuremat ala kui joonisel näidatud tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga. Täiendavad taastamistööd teostada vastavalt kehtivatele juhistele ning täiendavalt kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti Ehituse ja järelevalve osakonnaga.
- Asfaltkatte paigaldada laoturiga.
- Olemasoleva ja taastava katendipiiri ühtlustada, vertikaalplaneering täpsustatakse kohapeal.
- Nõmme-Kase tn sõidutee asfaltbetoonkate on aastast 2010 (15.a.).
- Asf. vuugi ei tohi paikneda sõiduraja sõidujäljes.
- Kui kaevetöödel selgub, et tänaval on kasutatud teistsugust konstruktsiooni tuleb see taastada ol. oleva konstruktsiooni järgi, et ei tekiks konstruktsioonilist erinevust. Konstruktsiooniline muudatus tänaval maa-alal tuleb eelnevalt täiendavalt kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.
- Kaeviku laius täpsustatakse ehituse käigus.
- Katendikihtide omavahelise nakke parandamiseks tuleb asfalt-ja mustkatte aluskiht krundida bituumeni või bituumenemulsiooniga 0,2kg/m².
- Vuuke krundida sitke naftbituumeni, naftbituumenemulsiooni või spetsiaalse vuugiliimiga.
- Sõidutee asfaltkatendite vuugid katta sideaine ja tardkivist tootetud peentäitematerjali või fraktsioneerimata täitematerjali (mille $D \leq 5$ mm) puistega. Teostada „mannatamine“.

Infra Projekt MTR nr EEP004290, ELK000145		Infra Projekt OÜ Kummeli tee 94, 11912 Tallinn tel. 56497872 sergei.tunka@gmail.com		Tallinn, Nõmme LO, Nõmme-Kase tn 12c liitumine		Kuupäev 12.2025
						Mõõtkava 1:200
Tellijä	Elektrilevi OÜ Veskiposti tn 2, 10135 Tallinn, Eesti Tel. : (+372) 715 4230	Joonise nimetus KATETE TAASTAMISE PLAAN				Staadium TP
Projekteerija	S. Tunka					Töö nr. LC3879
Vast. spets.	S. Tunka					Joonise nr. TL-5-01
Diplomeeritud teedeinsener, tase 7						LC3786_TP_TL-5-01_v02_katted.dwg