

Elektripaigaldiste asendiplaan

KURESSAARE METSKOND 1379 ja
KURESSAARE METSKOND 1380

M 1:1250



Saaremaa

* Saaremaa vald

* Möldri küla

* **Kuressaare metskond 1379**

* katastritunnus 72101:001:1217

* Tartu Maakohtu Kinnistus-
osakonna registriosa
number **3995834*** **Kuressaare metskond 1380**

* katastritunnus 72101:001:1218

* Tartu Maakohtu Kinnistus-
osakonna registriosa
number **4000034**

KITSENDUSED

1. Kinnistutele paigaldatav 0,4 kV pingega maa-
kaabelliin on tähistatud musta katkendliku joonega.* Maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaablit kulgev ala,
mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest
1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.* Elektripaigaldiste kaitsevöönd on tähistatud kollase
viirutatud alaga.

—+— proj 0,4 kV maakaabelliin



ol.olev Möldri 10/0,4 kV alajaam



ol.olev 10 kV õhuliin



ol.olev 0,4 kV õhuliin



proj elektriliitumiskilp



kaitsevöönd



maatüksuse piir