Tingmärgid

- projekteeritud jaotuskilp
- projekteeritud liitumiskilp
- projekteeritud 0,4kV maakaabelliin (750N kaitsetorus) — 1W1 — 1W1
- projekteeritud tarbijakaabli sisestustoru
- projekteeritud kruuskatte taastamine
- olemasolev 10kV maakaabelliin
- olemasolev 0,4kV maakaabelliin
- katastripiir
- varem projekteeritud 10kV maakaabelliin — W2
- maantee kaitsevööndi piir

Metsakurro
58202:003:0950

Tiigi
58202:003:0660

Neeruti
58202:003:0700

18148 Maaritsa-Otepää tee
58202:003:0992

tee kaitsevööndi piir

nr 18148
11.45km

1,2m

AXPK4G50

W2

143.82

143.72

142.97

144.40

144.35

MM1

143.32

JK70183

4,6m

Paigaldada jaotuskilp uksega maantee poole.

MPL10041490, JK70183-MM1,
AXPK4G120 l=8m, trass l=6m
750N Ø110mm kaitsetorus.
Sügavus 1m

MPL437180, JK70183-LK234853,
AXPK4G50 l=38m, trass l=32m
750N Ø110mm kaitsetorus.
Sügavus 1m

nr 18148
11.48km

8,2m

144.53

143.96

144.37

144.47

143.38

LK234853

144.02

143.80

Kruuskatte taastamine 3m²

Paigaldada Liitumiskilp seljaga kopli poole. Kaugus koplist 0,5m.
Liitumiskilbist tuua välja tarbijakaabli kaitsetoru
(450N, Ø50mm, l=2m)

Projekt	Neeruti maaüksuse elektriliitumine, Neeruti küla, Otepää vald, Valga maakond				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	LC3374_TP_ELV-4-01	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteerija	H.Vissel		27.03.2025	51967694	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollija	H.Vissel		27.03.2025	51967694	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht					Keel / Leht / Lehti	EST / 1 / 1

Filename: LC3374_TP_ELV-4-01_Asendiplaan.dwg Plotted: neljapäev, 27. märts 2025 11:05:21 Plot Device: PDF-XChange Standard_464.pc5 Page Setup: ---- Plotted by: Vissel, Hendrik